

**Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

**Dział Zamówień Publicznych**

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Budowa instalacji poczty pneumatycznej w Wielkopolskim Centrum Specjalistycznym.

Numer referencyjny: SZW/DZP/46/2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

**Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami jednocześnie dokonując modyfikacji SWZ w zakresie SWZ pkt. 22.2.2 oraz w zakresie wzoru umowy załączając w związku z tym zmodyfikowany wzór umowy:

**Pytanie nr 1 SWZ**

Pkt 10.1 Prosimy o doprecyzowanie jakie świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości, certyfikaty Zamawiający ma na myśli ? Czy może chodzi o Kartę Zatwierdzenia Materiałowego dostarczane zazwyczaj przed montażem/wbudowaniem a nie składane wraz z ofertą.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości, certyfikaty itp. wymagane przepisami prawa przy realizacji przedmiotu zamówienia w obiektach służby zdrowia, obowiązujące na terenie Polski i Unii Europejskiej.

### **Pytanie nr 2 SWZ**

Pkt 22.2.2 Skrócenie terminu realizacji. Zapis jest niespójny. W pierwszej kolejności Zamawiający informuje że za skrócenie czasu realizacji poniżej 6 miesięcy przyzna dodatkowe punkty, a następnie informuje że podanie krótszego okresu realizacji niż 6 miesięcy lub podanie innego skutkuje odrzuceniem oferty. Dodatkowo 20 czerwca Zamawiający zmienił termin realizacji zamówienia na 17 grudnia 2024 r. Co daje niecałe 5 miesięcy od terminu składania ofert (22 lipiec 2024 r.), a należy jeszcze uwzględnić czas na podpisanie umowy co dodatkowo skróci możliwy termin realizacji zamówienia.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający przyznaje, iż w zapisie, cyt., „Podanie krótszego okresu realizacji niż 6 miesięcy lub podanie innego niż wyżej wskazany skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp.” nastąpiła omyłka pisarska i modyfikuje niniejszy zapis na:

„Podanie okresu realizacji innego niż wyżej wskazany (tj. realizacja w terminie 6 miesięcy, skrócenie o 2 tygodnie, skrócenie o 3 tygodnie, skrócenie o 4 tygodnie” skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp.” Pozostałe zapisy bez zmian.

Zamawiający podtrzymuje termin realizacji zamówienia, tj. zgodnie z zawiadomieniem o zmianie treści SWZ z dnia 2024-06-19 zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do dnia 17.12.2024 r.

### **Pytanie nr 3 zał. nr 2 do SWZ**

Pkt 2.f Prosimy o podanie technologii dostępu w jaką mają być wyposażone nowo zamontowane drzwi (typ, model). Dodatkowo prosimy o podanie parametrów systemu sygnalizacji pożaru do których mają zostać wpięte drzwi.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Drzwi metalowe z kratką wentylacyjną na dole, z systemem kontroli dostępu typu Roger obsługującym karty dostępu w standardzie RFID 13,56 MHz. Drzwi muszą być wpięte w funkcjonujący w Szpitalu system przeciwpożarowy. Jednocześnie informujemy, że system objęty jest gwarancją. Został uruchomiony w grudniu 2023 roku. W tym celu Wykonawca musi nawiązać kontakt z gwarantem systemu.

**Pytanie 4** zał. nr 2 do SWZ

Pkt 2.f W jakim celu zamawiający wymaga montażu urządzenia chłodniczo – grzewczego typu split w pomieszczeniu maszynowni? W pomieszczeniu tym nie będą pracować na co dzień ludzie a maszynownia systemu poczty pneumatycznej nie wymaga aż takiej kontroli temperatury pomieszczenia. Naraża do Zamawiającego na niepotrzebne dodatkowe koszty eksploatacyjne. Wnosimy o usunięcie tego zapisu.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ

**Pytanie 5** zał. nr 2 do SWZ

Pkt 2.f Prosimy o podanie więcej szczegółów dotyczących rozbudowy systemu monitoringu mającego znajdować się w pomieszczeniu maszynowni (ilość, typ, parametry kamer, czujników itp.). Czy montaż monitoringu jest konieczny skoro drzwi mają być zabezpieczone kontrolą dostępu ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wymaga aby zamontować w pomieszczeniu maszynowni taką ilość kamer, aby obejmowały całe pomieszczenie – jedna musi być skierowana na drzwi wejściowe, jedna na okno. Zamawiający wymaga rozbudowy istniejącego systemu o dostarczenie rejestratora. Ponadto w celu zabezpieczenia pomieszczenia Zamawiający wymaga zamontowania kraty w oknie.

**Pytanie 6** zał. nr 2 do SWZ

Pkt 2.f Prosimy o podanie więcej szczegółów dotyczących alarmu mającego znajdować się w maszynowni systemu poczty pneumatycznej. Czy montaż alarmu jest konieczny skoro drzwi mają być zabezpieczone kontrolą dostępu ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wymaga a Wykonawca zamontował system alarmu kompatybilny z systemem dostępu. Jeden konkatron przy drzwiach wejściowych, drugi przy oknie; z sygnałem akustyczno świetlnym nad drzwiami wejściowymi od strony korytarza.

**Pytanie 7** zał. nr 2 do SWZ

Pkt 3 Prosimy o podanie odległości pomiędzy maszynownią a miejscem wpięcia w sieć światłowodową Szpitala

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** około 80 metrów

**Pytanie 8** zał. nr 2 do SWZ

Pkt 3 Czy zamawiający dopuści alternatywne zapisywanie kopii zapasowej na zewnętrznych nośnikach wpiętych do systemu poczty pneumatycznej. Jeśli nie prosimy o podanie kosztów związanych z rozbudową systemu kopii zapasowej z której korzysta Szpital.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wymaga wykorzystania centralnego systemu kopii zapasowej wdrożonego u Zamawiającego. Nie znając wymagań sprzętowych oraz softwerowych dla oprogramowania wdrażanego przez Wykonawcę nie jesteśmy w stanie określić zakresu niezbędnej rozbudowy systemu kopii zapasowej. Zwyczajowo odbywa się to poprzez zakup licencji dla maszyn wirtualnych lub serwerów fizycznych jednakże nie znając narzędzi wdrażanych przez Wykonawcę Zamawiający nie może określić szczegółowych wymagań co do rozbudowy narzędzi do kopii zapasowej.

**Pytanie 9** zał. nr 3 do SWZ

Rurociąg transportowy. Czy zamawiający faktycznie dopuści zawieszenie rurociągu na prętach gwintowanych do 1m w poziomie i do 30cm w pionie? Prawdopodobnie wkradł się błąd w opisie i powinno być „nie dłuższych niż 1 m dla zawieszenia pionowego (z sufitu/stropu) oraz nie dłuższe niż 30 cm dla zawieszenia poziomego (ze ściany)”. Należy zauważyć, że dla średnicy 160mm montaż rurociągu do ściany za pomocą pręta gwintowanego o długości 30 cm jest również niezbyt prawidłowe.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ

**Pytanie 10** zał. nr 3 do SWZ

System zabezpieczonego dostępu tylko dla wybranych stacji. Czy w zakresie dostawy jest niezależny system kart identyfikacyjnych dla systemu poczty pneumatycznej, czy wykonawca ma przewidzieć integrację systemu poczty pneumatycznej z kartami obecnie wykorzystywanymi w Szpitalu. Jeśli tak prosimy o podanie parametrów obecnie używanych kart.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wymaga aby Wykonawca zintegrował system poczty pneumatycznej z kartami obecnie wykorzystywanymi w Szpitalu. Obecnie wykorzystywane karty są w standardzie RFID 13,56 MHz. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 100 szt. kart.

**Pytanie 11** zał. nr 3 do SWZ

Zabezpieczenia przeciwpożarowe. Prosimy o podanie parametrów szpitalnego systemu EPS do którego ma być podłączony system poczty pneumatycznej.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Szpital posiada system rezerwowego źródła zasilania oparty na agregacie prądotwórczym DOOSAN 410kVA.

Wykonawca może podłączyć się z zasilaniem urządzeń które są absolutnie niezbędne do podtrzymania pracy poczty.

Brak możliwości podłączenia się pod UPS.

**Pytanie 12** zał. nr 8 do SWZ

§ 5 ust.2. Umowa przewiduje bardzo długi okres płatności, równy 1/3 maksymalnemu okresowi realizacji. Wnosimy o skrócenie terminu płatności do 30 dni oraz możliwość rozliczenia umowy na podstawie protokołów częściowych nie częściej niż raz w miesiącu.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ

**Pytanie 13** zał. nr 8 do SWZ

§ 7 ust.5. Obsługa kabin windowych raczej nie dotyczy systemu poczty pneumatycznej, prawdopodobnie wkraść się błąd. Wnosimy o wykreślenie zapisu z umowy.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie ze zmienionym wzorem umowy.

**Pytanie 14** zał. nr 8 do SWZ

§9 ust.1. Omawiany zapis odnosi się do zwłoki „ponad termin określony umową dla każdego etapu” – podczas gdy umowa nie przewiduje żadnych etapów. Jeśli ma ich nie być, to zapis powinien brzmieć: „W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości ....., za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 4 ust.1 umowy.” Dodatkowo wnosimy o zmianę wysokość kary do 0,25% wartości netto umowy

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie ze zmienionym wzorem.

**Pytanie 15** zał. nr 8 do SWZ

§ 9 ust.2 i ust.3. Wnosimy o zmianę wysokości kary do 0,25% wartości netto umowy.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie ze zmienionym wzorem.

**Pytanie 16** zał. nr 8 do SWZ

§ 9 ust.4. W myśl zasady równego traktowania stron wnosimy o zmianę zapisu na: „W przypadku naruszenia postanowień umowy przez jedną ze Stron, którego skutkiem będzie wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez drugą Stronę z przyczyn dotyczących Strony naruszającej, druga Strona ma prawo do obciążenia Strony naruszającej karę umowną w wysokości 10% kwoty netto określonej w §5 ust. 1 umowy.”

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Jak SWZ. Jedynym zobowiązaniem Zamawiającego jest świadczenie pieniężne, które nie może być obciążone kara umowną.

**Pytanie 17** zał. nr 8 do SWZ

§ 9 ust.5. W myśl zasady równego traktowania stron wnosimy o zmianę zapisu na: „W przypadku, gdy powstała szkoda przewyższa ustanowioną karę umowną każda ze Stron ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.”

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Jak SWZ. Jedynym zobowiązaniem Zamawiającego jest świadczenie pieniężne, które nie może być obciążone kara umowną. Postanowienia umowy natomiast nie wyłączają i nie ograniczają prawa do dochodzenia odszkodowania przez każdą ze stron na zasadach ogólnych.

**Pytanie 18** zał. nr 8 do SWZ

§ 9. Zważywszy na fakt nie obciążania odszkodowań i kar umownych VAT-em wnosimy o zmianę wysokości wszystkich liczonych od kwoty netto umowy. Obliczanie od kwoty brutto stanowi nadmierne obciążenie wykonawcy.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Jak SWZ. jest to tylko sposób kalkulacji kar umownych.

**Pytanie 19** zał. nr 8 do SWZ

§ 13 ust.3. Umowa zawierana jest w trybie zamówień publicznych, a więc należy dodać w tym ustępie, że mają do niej zastosowanie również przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.).

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie ze zmienionym wzorem

**Pytanie 20** zał. nr 8 do SWZ

§ 13 ust.8. Wnosimy o zmianę na mediacje przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie ze zmienionym wzorem.

**Pytanie 21** zał. nr 8 do SWZ

§ 13 ust.15. Jaki „asortyment” Zamawiający ma na myśli? Wnosimy o usunięcie zapisu z umowy, kwestia wcześniejszego wypowiedzenia czy odstąpienia od umowy została już wcześniej uregulowana w §8.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie ze zmienionym wzorem.

**Pytanie nr 22**

Zamawiający wymaga potwierdzenie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (SWZ pkt 9.2.1). Prosimy o doprecyzowanie zapisu. Według obecnego zapisu należy przedstawić „wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, (...)”, a następnie doprecyzowane zostaje „co najmniej trzy zrealizowane zadania polegające na zamontowaniu systemu poczty pneumatycznej w Szpitalu o wartości min. 800 tys. zł każda (w ostatnich 6 latach).” Dostaw z jakiego okresu zamawiający wymaga z 3 czy z 6 ostatnich lat ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wymaga potwierdzenia trzech zrealizowanych zadań polegających na zamontowaniu systemu poczty pneumatycznej w Szpitalach, o wartości min. 800 tys. zł każda, w ostatnich 6 latach.

**Pytanie nr 23**

W opisie przedmiotu zamówienia zamawiający wymaga bezpłatnej rozbudowy użytkowanego systemu tworzenia kopii zapasowej. Niesprecyzowane koszty rozbudowy takiego systemu narażają wykonawcę na nieokreślony, trudny do przewidzenia wydatek nie związany bezpośrednio z działaniem systemu poczty pneumatycznej. Czy zamawiający dopuści alternatywne tworzenie kopii zapasowej np. na zapisowym zewnętrznym nośniku danych.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wymaga wykorzystania centralnego systemu kopii zapasowej wdrożonego u Zamawiającego. Nie znając wymagań sprzętowych oraz softwerowych dla oprogramowania wdrażanego przez Wykonawcę nie jesteśmy w stanie określić zakresu niezbędnej rozbudowy systemu kopii zapasowej. Zwyczajowo odbywa się to poprzez zakup licencji dla maszyn

wirtualnych lub serwerów fizycznych jednakże nie znając narzędzi wdrażanych przez Wykonawcę Zamawiający nie może określić szczegółowych wymagań co do rozbudowy narzędzi do kopii zapasowej.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj. zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu nr 347470-2024 z dnia 12.06.2024 r., nr wydania Dz. U. S: 113/2024.

Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą wzoru umowy sprzed modyfikacji z dnia 12.07.2024 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 223 ust.2 pkt. 3 Ustawy.

*Zamawiający*

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego  
w Poznaniu  
Piotr Nowicki