

**Gmina Koźminek**

ul. Tadeusza Kościuszki 7

62-840 Koźminek

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: "Przebudowa drogi w m. Emilianów".

Numer referencyjny: RIR ZPiFS.271.2.3.2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Gmina Koźminek**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Ad. Kosztorysu ofertowego poz. 37 d.10 grubość w-wy wiążącej 3 cm w opisie technicznym pkt. 4.4 i na przekrojach konstrukcyjnych grubość 4 cm. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną poprawę kosztorysu ofertowego.

**Odpowiedź na pytanie nr 1.**

W kosztorysie ofertowym omyłkowo wskazano grubość w-wy wiążącej 3. Prawidłowa grubość wynosi 4cm. W załączeniu poprawiony Kosztorys ofertowy oraz Przedmiar robót.

### **Pytanie nr 2**

Ad. Kosztorysu ofertowego poz. 41 – 43 w kosztorysie ława betonowa C12/15 na przekrojach konstrukcyjnych ława z betonu C8/10. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną poprawę kosztorysu ofertowego.

### ***Odpowiedź na pytanie nr 2.***

Należy wycenić i zastosować ławę betonową C12/15 zgodnie z kosztorysem ofertowym.

### **Pytanie nr 3**

Proszę o podanie szczegółowej specyfikacji opraw oświetlenia ulicznego które mają zostać zamontowane oraz szczegółowego rysunku oraz opisu zasilania fotowoltaicznego tych opraw

### ***Odpowiedź na pytanie nr 3.***

Szczegółowa specyfikacja opraw oświetlenia ulicznego wraz z opisem zawarta jest w Załączniku nr 8 do SWZ – Część opisowa – Opis techniczny Emilianów w rozdziale **4.7. Oświetlenie uliczne**

W załączeniu plik LampaSolarnarysunek.pdf

Powyższe należy traktować jako integralną część SWZ.

  
**BURMISTRZ**  
**dr Iwona Michniewicz**