

Skalmierzyce, 04.07.2025 r.

RRG.271.109.2025

Sprostowanie dot. odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia z dnia 26.06.2025 r.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw i pumptracka przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach.

Zamawiający informuje o omyłce i dokonuje sprostowania w odpowiedzi na pytanie nr 1 :

W odpowiedzi jest :

„Przy czym podtrzymuje się następujące wymagania dla nawierzchni podane w poniższej tabeli, w tym Wydłużenie względne przy zerwaniu $\geq 70\%$ oraz modyfikuje tabelę o parametry....”

WŁAŚCIWOŚCI	WYMAGANA WARTOŚĆ	Tolerancja
Wydłużenie względne przy zerwaniu, %	≥ 70	-

W odpowiedzi powinno być:

„Przy czym podtrzymuje się następujące wymagania dla nawierzchni podane w poniższej tabeli, w tym dopuszcza się wartość wydłużenia przy zerwaniu, zgodnej z normą PN-EN 14877:2014-02 ($\geq 40\%$) oraz modyfikuje tabelę o parametry....”



Urząd Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce
ul. Ostrowska 8
63-460 Skalmierzyce



Urząd Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce

tel. 62 762 97 00
www.noweskalmerzyce.pl
sekretariat@noweskalmerzyce.pl

WŁAŚCIWOŚCI	WYMAGANA WARTOŚĆ	Tolerancja
Wydłużenie względne przy zerwaniu, %	≥40	-

Jerzy Łukasz Walczak
Burmistrz Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce

Sprawę prowadzi:
Beata Wierzyk
b.wierzyk@noweskalmerzyce.pl
tel. 62 762 97 69

