

**POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU**

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30  
tel. (077) 472-38-80; (077) 472-38-81; (077) 472-38-85; (077) 472-38-86;

---

Znak sprawy: **CUW.262.61.2021.ASK**

Kędzierzyn-Koźle, 15.10.2021 r.

**Do wszystkich wykonawców w postępowaniu**

***Dotyczy postępowania na: Wykonanie robót budowlanych dla zadania  
pn.: Termomodernizacja budynku szkolno-oświatowego Centrum Kształcenia  
Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu – II POSTĘPOWANIE***

W związku ze złożoną prośbą, udzielamy odpowiedzi jak niżej:

**Pytanie 1**

Dzień dobry dotyczy pozycji 55 w kosztorysie. Proszę o podanie ilości krat VEMA w istniejących elementach rampy, dotyczy pozycji 56 w kosztorysie. Proszę o przesłanie specyfikacji rampy transportowej, projektu schodów z opisem technicznym z jakich materiałów mają się składać, Ile m<sup>2</sup> oraz jaki rodzaj krat VEMA ma zostać użyty przy bramie wjazdowej do pracowni dotyczy pozycji 59 w kosztorysie. Proszę przesłać projekt balustrad dotyczy pozycji 12, 13 w kosztorysie. Proszę podać z jakiego szklenia mają zostać zrobione okna, lub jaką wartość ma mieć współczynnik U, czy okna mają być uchylno-rozwierane. dotyczy pozycji 19 w kosztorysie. Proszę podać współczynnik lambda styropianu jaki ma zostać użyty do wykonania elewacji oraz styroduru (XPS) do wykonania pasu cokołu dotyczy pozycji 24 25 w kosztorysie. Z jakiego materiału mają zostać wykonane podokienniki oraz jaka jest ich szerokość.

**Odpowiedź 1**

***Zamawiający informuje, iż specyfikacja stolarki okiennej zawiera następujące parametry: szyby  $U_{os}=0.60$ , rama  $U_f=0.90$ , okno  $U_w=0.79$  W/m<sup>2</sup>\*K, i nawiewnikiem higrosterowalnym, okna jednoskrzydłowe PCV  $U_w = 1.1$ ; białe, 115x60 cm (3 szt.), U; - okna jednoskrzydłowe PVC  $U_w = 1,1$ ; zewnętrzne brązowe, wewnętrzne białe, 115x145 cm (4 szt.) UR, płyty styropianowe grafitowe EPS fasada L031 – 033, grubość 15 cm, płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 50, grubości 10 cm, L031-033, podokienniki prefabrykowane stalowe o szerokości do 30 cm, malowane proszkowo w kolorze czarnym z zaślepkami.***

***W razie wątpliwości Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania umieścił wszystkie posiadane dokumenty.***

***Zgodnie z SWZ pkt. 32 ppkt.1. Zamawiający dopuszcza pomiar z natury.***

***Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.***

***Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższą odpowiedź.***

***Zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie prowadzonego postępowania.***