



Rura wodociągowa PE100 SDR17  $\phi 32/2.0$   
Przy zagłębieniu przewodu mniejszym niż 0,8 m. p.p.t.  
stosować ocieplenie z rur dwudzielnych typu PUR  
owiniętych szczelnie folia termokurczliwą

Przy skrzyżowaniach z przewodami energetycznymi  
stosować rury dwudzielne 1,0m przed i za skrzyżowaniem



91-356 Łódź ul. Koniczynowa 19  
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13

**DKT PROJEKT**  
DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ

**INWESTYCJA**  
BUDOWA CENTRUM WIELOPOKOLENIOWEGO Z ZADASZONYM TARASEM  
ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ORAZ  
PRZEBUDOWĄ I NADBUDOWĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZE ZMIANĄ  
SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA SKŁEP Z CZĘŚCIĄ GARAŻOWĄ, BUDOWA  
FONTANNY WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY  
działki nr ew. 236/40; 236/42; 236/56; 236/57; 236/58; 236/59; 236/60 i 236/61;  
Obreb: 0001 Baruchowo; Jednostka ew. 041802 2; 87-821 Baruchowo

**INWESTOR**  
Gmina Baruchowo  
Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

NAZWA OPRAWOWANIA	SKALA	DATA
PROJEKT BUDOWLANY	1:100/ 1:100	15.02.2023

**ELEMENT PROJEKTU**  
PROJEKT TECHNICZNY  
**SPECJALNOŚĆ**

Instalacje sanitarne	
<b>PROJEKTANT</b>	<b>NR UPR. PODPIS</b>
mgr inż. Bartosz Dyszkiewicz	LOD/3809 /PBS/18
<b>SPRAWDZAJĄCY</b>	<b>NR UPR. PODPIS</b>
mgr inż. Piotr Kurpienik	83/00/WŁ
<b>RYSUNEK</b>	<b>NR RYSUNKU</b>
<b>PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALCJI WODY</b>	PB.PT.IS.02.