

OPINIA GEOTECHNICZNA

PODSTAWA:

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 2012R. W SPRAWIE USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ.463)

Na podstawie §4 ust. 1 w powiązaniu z §6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz.463) oraz na podstawie badań podłoża gruntowego wykonanych przez Jacka Hyncara Krak Geo-bud oraz dodatkowo przez P. Kamila Jakuba Juśko, zaliczam przedmiotową inwestycję pn.: *Budowa hali sportowej z przedszkolem oraz przebiegiem łączącym istniejący budynek Szkoły Podstawowej, wiatą techniczną, altaną, układem komunikacyjnym w tym 11 miejsc postojowych oraz dwoma murami oporowymi oraz rozbudowa drogi gminnej na działkach nr 218/4 i 235 w miejscowości Łapanów, gmina Łapanów* do **II kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych, posadowienie budynku zaprojektowano jako bezpośrednie w formie stóp i ław fundamentowych** -zgodnie z ekspertyzą geotechniczną wykonaną przez mgr inż. Jacka Hyncara – Ktak geo bud oraz opinia geotechniczna wykonana przez P... Kamila Juśko.

Uwagi:

Prace budowlane prowadzić w okresach suchych, w odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych wykopach. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie dopuścić do zalania wykopów i stagnowania w nich wody.

W przypadku natrafienia na grunty uplastycznione w trakcie wykonywania wykopów pod fundamenty, dna wykopów stabilizować należy materiałem kamiennym z dogęszczeniem zasypką z pospółki lub żwiru zagęszczaną mechanicznie warstwami co 20cm, od 0,9-1,0 w skali Proctora pod ścisłym nadzorem geologa.

inż. Tomasz Lachor
spec. konstrukcyjno-budowlana
34-654 Męcina 822
NR UPR.MAP/0154/PWOK/05