



YL Yzo 5x50 mm2
zasilanie z rozdzielnic R UPS

NAZWA TABLICZKI:	TG2
P1 [kW]	75,00
Iz	0,50
Ps [kW]	37,50
Ib [A]	80

SYMBOL	OZN. OBWODU	OBWÓD - 01	OBWÓD - 02	OBWÓD - 03	OBWÓD - 04	OBWÓD - 05	OBWÓD - 06	OBWÓD - 07	OBWÓD - 08	OBWÓD - 09	OBWÓD - 10	OBWÓD - 11	OBWÓD - 12
	PEL2-1	PEL2-2	PEL2-3	PEL2-4	PEL2-5	PEL1-6	PEL1-7	PEL1-8	PEL1-9	PEL1-10	PEL1-11	PEL1-12	PEL1-12
NAZWA OBBIORNIKA	gniazdo DATA puszka podlogowa	gniazdo DATA puszka podlogowa	gniazdo DATA puszka podlogowa	gniazdo DATA puszka podlogowa	gniazdo DATA puszka podlogowa	gniazdo DATA puszka podlogowa	gniazdo DATA puszka podlogowa	gniazdo DATA puszka podlogowa	gniazdo DATA puszka podlogowa	gniazdo DATA puszka podlogowa	gniazdo DATA puszka podlogowa	gniazdo DATA puszka podlogowa	gniazdo DATA puszka podlogowa
ILOSĆ [szt]	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
MOC [kW]	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
LOKALIZACJA- (nr pomieszczenia)	sala operator: - nr 1, 12	sala operator: - nr 1, 12	sala operator: - nr 1, 12	sala operator: - nr 1, 12	sala operator: - nr 1, 12	sala operator: - nr 1, 12	sala operator: - nr 1, 12	sala operator: - nr 1, 12	sala operator: - nr 1, 12	sala operator: - nr 1, 12	sala operator: - nr 1, 12	sala operator: - nr 1, 12	sala operator: - nr 1, 12

TN-C-S SAMOCZYNNNE WYLĄCZENIE

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - REALIZACYJNE BUDOWNICTWA "PION" SP. z o.o., ul. PADEREWSKIEGO 102, 85-075 BYDGOSZCZ										TREŚĆ RYSUNKU:			
INWESTOR				TREŚĆ:				DATA: 10-09-2019		PODPIS:		TABLICA ROZDZIELCZA TG2	
Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellońska 3, Bydgoszcz				Przebudowa budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Szubińskiej 4 w Bydgoszczy				PROJEKTOVAŁ:		SKALA:		STADIUM:	
REWIZJA: ZMIANY:				PODPIS:				OPRACOWAŁ:		PBW		NR RYSUNKU:	
								SPRAWDZIŁ:		E-19		1 z 4	
								mgr inż. Jęrzysz Grzesiek					

