

**Gmina i Miasto Odolanów**

Rynek 11  
63-430 Odolanów

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Uciechowie"** – znak sprawy **ZP.271.2.11.2022.**

Zamawiający, **Gmina i Miasto Odolanów**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Proszę o wyjaśnienie dotyczące oświetlenia. W opisie technicznym jest informacja że ma być zastosowane :Oświetlenie plenerowe 6 szt.

Zasilanie:230, Materiał: aluminium, stal lakierowana,Wysokość:198 cm, Szerokość:33 cm a w kosztorysie ofertowym że ma być zastosowane oświetlenie solarne . Jeśli mają być zastosowane lampy solarne a nie 230V to proszę o dokładne parametry techniczne lamp solarnych oraz kolor lamp .

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

W związku z tym że w parku nie doprowadzono zasilania należy zastosować lampy solarne. np. Kolor lampy srebrna.

Parametry:

Wysokość słupka minimum 2m,

barwa świecenia: 5000-6000K biała neutralna (zimna)

źródło światła: o LED o mocy 40W

panel słoneczny o mocy 80W dwustronny

**Pytanie nr 2**

Proszę o informację jaka ma być zastosowana nawierzchnia bezpieczna pod urządzeniami placu zabaw. W przedmiarze i kosztorysie jest informacja o nawierzchni poliuretanowej w ilości 163m<sup>2</sup>. W opisie technicznym jest informacja że ma być wykonana z piasku o gr. 30cm i powierzchni 308m<sup>2</sup>. Jeśli ma być zastosowana nawierzchnia poliuretanowa proszę o dokładny opis techniczny: grubość warstwy, kolor oraz powierzchnia- jest to niezbędne do wyceny.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

163 mkw to powierzchnia bezpieczna z poliuretanu bezpośrednio pod urządzeniami w strefie upadku, pozostała powierzchnia placu zabaw i siłowni plenerowej jest wykonana z piasku warstwa 30 cm.

Powierzchnia poliuretanowa: kolor zielony, Pyty gumowe na plac zabaw odporna na działanie czynników zewnętrznych i na uszkodzenia mechaniczne, a przy tym pozostają miękkie i bezpieczne w razie upadku. Bezpieczne nawierzchnie te są nie tylko wibroizolacyjne, wodoprzepuszczalne, antypoślizgowe, ale również odznaczają się wyjątkową estetyką. Są dostępne w kilku wariantach kolorystycznych i o różnych wymiarach, tak pod względem długości, szerokości, jak i grubości. Nawierzchnie z płyt SBR i EPDM spełniają najnowszą unijną normę PN-EN 1177:2019, chroniąc dzieci przed upadkami i zapewniając im bezpieczną strefę zabaw (certyfikat HIC od 1,1m do 1,8m).

**Pytanie nr 3**

Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza zastosowanie w urządzeniach placu zabaw

1. konstrukcji z profili okrągłych czy musi być kantówka
2. Urządzenia malowane farbami na bazie oleju hybrydowego z zastosowaniem żywic alkidowych (farby te są w pełni bezpieczne dla dzieci, biodegradowalne, dopuszczone do stosowania na placach zabaw). Zewnętrzną powłokę stanowiącą zabezpieczenie przed zwiędnięciem, pleśnią, wpływem warunków atmosferycznych zapewni bezbarwny impregnat np. drewno lit

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza

Zamawiający