



01	02	03	04	05	06
Sygn. wyłączenia	POMPA PO		Sygn. wyłączenia	POMPA POT	
PO przez regulator	PRACA	AWARIA	POT przez regulator	PRACA	AWARIA
		Przełącznik pomocniczy			Przełącznik pomocniczy

Inwestor: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Al. Powstańców Warszawy 12 w Rzeszowie
 Temat: Wzrost c.o. i c.t. w budynku "S" Politechniki przy Al. Powstańców Warszawy 10 w Rzeszowie

Nazwa rys.:

Schemat ideowy układu sterowania pompami

Nr rys.: 04E

Projektował: mgr inż. Rafał Dróbk

nr upr. PDK/099/PWDE/11

Podpis

Data: 05.2023
 oprac.: