

przewody dozujące dezynfekanta
z Sd1 / Sd2 z pomieszczenia
chlorowni

Elementy nowe


SO kolumna odżelaziająca

KF kolumna filtracyjna

Łz łapacze złoże

wymiary w cm

Water & Waste Water Technic WWT Polska Sp. z o.o.
41 - 100 Siemowice Śl
ul Powstańców 56 A

	Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność WWT Polska i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych			
	IMIE I NAZWISKO	NR. UPRAWNIEN I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
	projektant mgr inż. Marcin Dyner	SLK/4618/POOS/12	26 01 2014	
INWESTOR	Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie			
INWESTYCJA	Modernizacja stacji uzdatniania wody			
TYTUŁ RYSUNKU	Dyspozycja urządzeń - rzut			SKALA 1 : 50
SYMBOL OBIEKTU	STADIUM PW	NR PROJEKTU -----	NR RYSUNKU 2	NR ZMIANY -----