



AB 519

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu  
Dział Laboratoryjny  
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole  
tel. (77) 44-26-915 fax (77) 44-26-946 e-mail: sbpwig@wsseopole.pl

**Sprawozdanie z badań próbki wody nr 89/W/S/OL/15**

**ZLECENIODAWCA:** WWT Polska Sp. z o.o. Andrzej Hanusiewicz  
41-100 Siemianowice Śl. ul. Powstańców 56/A

**POCHODZENIE PRÓBK:** OCR Korfantów  
SUW – za zbiornikiem retencyjnym

**PRÓBKOBIORCA:** Próbkę dostarczona przez zleceniodawcę.

**Dokument:** Zlecenie z dnia 11.02.2015 r.

**Metoda pobrania próbki:** instrukcja WSSE Opole

**powód pobrania:** po modernizacji Stacji Uzdatniania

**Stan próbki w chwili przyjęcia:** bez zastrzeżeń

**Próbka pobrana / dostarczona w dniu:** 11.02.2015 r.

**Badania rozpoczęto:** 11.02.2015 r. **Badania zakończono:** 13.02.2015 r.

**Kod próbki:** 467

**Numer sprawy:** LBC.9052.79.2015.EP

BADANE PARAMETRY	METODY BADAŃ	WYNIK BADAŃ	DOPUSZCZALNE WARTOŚCI*
JEDNOSTKA			
Mętność <sup>A</sup>	PB/BC-15 wydanie 02 z dn. 27.05.2005	0,58	1 NTU
NTU			
Barwa	PN-EN ISO 7887: 2012	5	-
mgPt/l			
Odczyn (pH) <sup>A</sup>	PB/BC-46 wydanie 01 z dn. 29.11.2011	7,0	6,5 – 9,5
Żelazo <sup>A</sup>	PN-ISO 6332: 2001	125	200
µg/l			
Mangan <sup>A</sup>	PB/BC-12 wydanie 01 z dn. 10.09.2004	< 24	50
µg/l			
Bakterie grupy coli w 100 ml <sup>A</sup>	PN-EN ISO 9308-1: 2004 + Ap1:2005 + AC: 2009	0	0
jtk			
Escherichia coli w 100 ml <sup>A</sup>	PN-EN ISO 9308-1: 2004 + Ap1:2005 + AC: 2009	0	0
jtk			
Enterokoki (paciorkowce kałowe) w 100 ml <sup>A</sup>	PN-EN ISO 7899-2: 2004	0	0
jtk			

Sprawozdanie z badań próbki wody nr 89/W/S/OL/15

Sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji nr AB 519, przyznanym przez Polskie Centrum Akredytacji (znak „A”) oraz wyniki badań nieakredytowanych (bez znaku „A”)

\* Zgodnie z wymaganiami Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. – Dz. U. nr 61, poz. 417 (z późniejszymi zmianami).

„<” – uzyskany wynik badania jest poniżej granicy oznaczalności

Data sporządzenia sprawozdania: 13.02.2015 r.

Wyniki badania odnoszą się tylko do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Niniejsze sprawozdanie sporządzono w 2 egz. z czego 1 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w laboratorium.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek.

Klientowi przysługuje prawo reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Opracował

**Starszy Asystent**

*mgr Sławomir Kowalczyk*

Autoryzował

**Kierownik Pracowni**

*mgr Elżbieta Pawlik*