SKALA 1:500
poziom +13,00

ROZDZIELNIA RC2

SZACHT INSTALACYJNY

Pożądane miejsce montazu klimatyzatorów

Przewody obudować p.poż

Czerpnia powietrza zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym

Pożądane miejsce montazu klimatyzatorów

Klimakonwektor 4-rurowy
Bieg: med
Q_{ch} = 3,06 kW, Q_g = 4,72 kW
Vn = 1280 m³/h
P = 0,09 kW, U = 230 V
M = 29 kg
Δp = 40 Pa

C 309	3.66	wc ogólny / m² / płytki gresowe
C 307	3.59	pom. projektorowni / m² / wykł.-adzina dywanowa
C 306	5.02	kabina Pum. symult. / m² / wykł.-adzina dywanowa
C 308	5.02	kabina Pum. symult. / m² / wykł.-adzina dywanowa
C 305	8.76	komunikacja / m² / wykł.-adzina dywanowa
C 304	13.60	komunikacja / m² / wykł.-adzina dywanowa
-	6.76	szacht instalacyjny C2 / m² / -
-	5.44	szyb windowy C / m² / -
C 302	12.19	klatka schodowa / m² / płytki gresowe
-	6.46	szacht instalacyjny C1 / m² / -
C 320	7.57	łazienka / m² / płytki gresowe
C 319	12.97	pokój gościnny 1os. / m² / wykł.-adzina dywanowa
C 322	3.91	łazienka / m² / płytki gresowe
C-321	17.66	pokój gościnny 2os. / m² / wykł.-adzina dywanowa
C 318	17.59	kom. + aneks kuch. / m² / wykł. dywan. / p². gres.
C 311	17.57	kom. + aneks kuch. / m² / wykł. dywan. / p². gres.
C 310	8.58	magazyn pościeli / m² / płytki gresowe
C 313	7.57	łazienka / m² / płytki gresowe
C 112	12.94	pokój gościnny 1os. / m² / wykł.-adzina dywanowa
C 315	3.91	łazienka / m² / płytki gresowe
C 314	17.55	pokój gościnny 2os. / m² / wykł.-adzina dywanowa
C 316	18.10	pokój gościnny 2os. / m² / wykł.-adzina dywanowa
C 317	3.76	łazienka / m² / płytki gresowe
C 324	3.76	łazienka / m² / płytki gresowe
C-323	18.04	pokój gościnny 2os. / m² / wykł.-adzina dywanowa

Vn=600m³/h
Vw=600m³/h
Vw=50m³/h
Vn=30m³/h
Vw=30m³/h
Vn=30m³/h
Vw=30m³/h
Vn=80m³/h
Vn=60m³/h
Vw=60m³/h
Vn=5500m³/h
Vw=5500m³/h
Vw=70m³/h
Vn=70m³/h

4X16 1 wymiana
15x16 66
15x16 66
630kg

ZAŁĄCZNIK NR 2. RZUT III PIĘTRA SEGMENT C - INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT WYKONAWCZY

AAG s.c.	Nazwa inwestycji: "Budowa budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego Akademii Sztuk Pięknych w zabudowie śródmiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych, budową parkingu podziemnego, parkingu naziemnego, budową i przebudową dróg, budową układu komunikacji pieszo-jezdnej, instalacją oświetlenia zewnętrznego, przyłączami i uzbrojeniem terenu oraz budowa przyłącza wodociągowego do kompleksu budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Kosciuszkowej 19"	Projektant instalacji wentylacji: mgr inż. Wojciech Nowak upr. bud. do projektowania w specjalności instalacyjnej nr SLK/2729/PWOS/08	Numer projektu: AAG/10/0023
An Archi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [32] 331.16.17	Adres inwestycji: Katowice, ulica Raciborska i Koszarowa, dz. nr: 24/7, 26/2, 27/1, 29, 39, 24/2, 27/3, 59/40, 30/2, 38/2, 43, 47/3, 24/6, 26/1, 40, 41 - obr. Śródmieście-Załęże, k.m. 35	Sprawdzający instalacji wentylacji:: inż. Dawid Sulima upr. bud. do projektowania w specjalności instalacyjnej nr SLK/2729/PWOS/08	listopad 2010
	Akademia Sztuk Pięknych, ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice Uniwersytet Ekonomiczny, ul. 1-go Maja 50, 40-287 Katowice	Opracowanie instalacji wentylacji:: mgr inż.Małgorzata Salczyńska	Skala rysunku: 1:50
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odziomek mgr inż. arch. Joanna Kowalczyk mgr inż. arch. Helena Burczak mgr inż. arch. Radosław Bajnowski	Tytuł rysunku: Projekt instalacji wentylacji - rzut II piętra- cz.IV		w-19

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

A0