Poziom porównawczy 128,00 m n.p.m.



Studnia	W5	W31				W32			W33	W34
Rzędna terenu istniejącego	133,80	133,50	133,20	133,15	133,10	132,80	132,70	133,00	133,90	133,90
Rzędna osi rurociągu [m]	132,30	132,00	131,70	131,65	131,50	130,50	130,40	131,50	132,50	132,50
Zagłębienie osi rurociągu	1,50	1,50	1,50	1,50	1,60	2,30	2,30	1,50	1,40	1,40
Długość trasy [m]	0,00	26,80	48,20	69,60	82,20	169,20	183,00	203,20	242,70	248,50

Odcinek	W5–W31	W31–48,20	48,20–69,60	69,60–82,20	82,20–W32	W32–183,00	183,00–203,20	203,20–W33	W33–W34
Odległości [m]	26,80	21,40	21,40	12,60	87,00	13,80	20,20	39,50	5,80
Średnice, materiał	PEHDØ110	PEHDØ110	PEHDØ110	PEHDØ110	PEHDØ110	PEHDØ110	PEHDØ110	PEHDØ110	PEHDØ110
Spadek	11,2 ‰	14,0 ‰	2,3 ‰	11,9 ‰	11,5 ‰	7,2 ‰	54,5 ‰	25,3 ‰	0,0 ‰

Inwestor	Gmina Lisków ul. Ks. W. Blizińskiego 56 62-850 Lisków
Jednostka projektowa	Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska "PRIMEKO" 62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210 tel/fax 62 767 02 63 www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl
Stadium	Projekt budowlany
Skala	1:100/500
Data oprac.	Kwiecień 2022r.
Obiekt	Budowa sieci wodociągowej w ul. Rzgowskiej w Liskowie
Adres	m. Lisków, ul. Ks. W. Blizińskiego, ul. Rzgowska, ul. Leśna ul. Rzemieślnicza
Nazwa rysunku	PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ
Projektant spec. sanitarna	inż. Jarosław Grzelak upr. nr 7131-7132/37/PW/2002
Sprawdzający spec. sanitarna	mgr inż. Monika Żurawska upr. nr WKP/0273/PWOS/06
Opracowujący	mgr inż. Rafał Olejniczak
Rys nr.	2.4