


Tab.1. Wymiary rur osłonowych dla rurociągów

Średnica rurociągu chronionego PVC/PE ϕ_1 (mm)	Średnica rury osłonowej PVC/PE/stal ϕ_2 (mm)
$\phi 40$ mm	$\phi 110$ mm
$\phi 110$ mm	$\phi 200$ mm
$\phi 160$ mm	$\phi 250$ mm
$\phi 160$ mm	$\phi 273$ mm

Inwestor Gmina Lisków ul. Ks. W. Bliżynskiego 56 62-850 Lisków		
Jednostka projektowa Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska "PRIMEKO" 62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210 tel/fax 62 767 02 63 www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl		
Obiekt Budowa sieci wodociągowej w ul. Rzgowskiej w Liskowie	Stadium Projekt techniczny	
Adres m. Lisków, ul. Ks. W. Bliżynskiego, ul. Rzgowska, ul. Leśna, ul. Rzemieślnicza	Skala -	
Nazwa rysunku UŁOŻENIE RUROCIĄGU W RURZE OSŁONOWEJ	Data oprac. Kwiecień 2022r.	
Projektant sprawdzający spec. sanitarna spec. sanitarna	Rys nr. 3.5	
Opracowujący mgr inż. Rafał Olejniczak		