


L.P.	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA (m ²)
D.1.01	PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA	13,04 m ²
D.1.02	POKÓJ LEKARSKI	14,10 m ²
D.1.03	SALA CHORYCH	10,88 m ²
D.1.04	POKÓJ SOCJALNY	10,25 m ²
D.1.05	POKÓJ BADAŃ	10,56 m ²
D.1.06	SALA CHORYCH	15,03 m ²
D.1.07	SALA CHORYCH	12,00 m ²
D.1.08	ŁAZIENKA	3,61 m ²
D.1.09	SALA CHORYCH	17,24 m ²
D.1.10	ŁAZIENKA	3,04 m ²
D.1.12	ŁAZIENKA MĘSKA	8,82 m ²
D.1.14	ŁAZIENKA DAMSKA	10,21 m ²
D.1.15	ŁAZIENKA PERSONELU	5,47 m ²
D.1.17	MAGAZYN	2,37 m ²
D.1.18	PRZEDSIONEK	1,88 m ²
D.1.19	BRUDOWNIK	8,80 m ²
D.1.20	KUCHENKA ODDZIAŁOWA	14,45 m ²
D.1.21	SALA CHORYCH	15,67 m ²
D.1.22	MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY	4,03 m ²
D.1.23	MAGAZYN GOSPOD.	4,24 m ²
D	KL. SCHOD. EWAKUACYJNA LASTRYKO	19,40 m ²
D.1.24	SALA CHORYCH	17,90 m ²
D.1.25	SALA CHORYCH	14,77 m ²
D.1.27	SALA CHORYCH	15,00 m ²
D.1.28	ŁAZIENKA	3,35 m ²
D.1.29	SALA CHORYCH	18,53 m ²
D.1.30	SALA CHORYCH	18,92 m ²
D.1.31	GABINET ZABIEGOWY	18,46 m ²
D.1.32	SALA CHORYCH	18,80 m ²
D.1.33	PRZEDSIONEK	2,89 m ²
D.1.34	SALA CHORYCH	12,88 m ²
D.1.35	ŁAZIENKA	3,05 m ²
D.1.36	PRZEDSIONEK	2,97 m ²
D.1.37	SALA CHORYCH	12,63 m ²
D.1.38	ŁAZIENKA	3,01 m ²
D.1.39	SALA CHORYCH	17,85 m ²
D.1.40	KOMUNIKACJA	89,19 m ²
D	KL. SCHOD. EWAKUACYJNA RAZEM	19,40 m ² 484,71 m ²

■■■■■	Ściana/strop oddzielenia ppoż. REI120		Przegroda dymoszczelna z samozamykaczem
■■■■■	Obudowa REI120		Samozamykacz
	Drzwi przeciwpożarowe EI60		Przegroda EIS60
	Okno przeciwpożarowe EI60		Przegroda EIS30
	Przeszklenie E60		Szafa wnękowa
	Kurtyna EI60		Pion instalacyjny
■■■■■	Obudowa/strop REI60		Tablica elektryczna lub wnęka na gazy medyczne
	Drzwi przeciwpożarowe EI30		Gazy medyczne
	Okno przeciwpożarowe EI30		
	Przeszklenie E30		
	Kurtyna EI30		
■■■■■	Obudowa EI120		
■■■■■	Obudowa/pas EI60		
HP25	Hydrant wewnętrzny 25		
ZH52	Zawór hydrantowy 52		
PWP	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu		
LK-1	Opis klatki schodowej		
SP-5/ZLI	Opis strefy pożarowej		
	Wejście/Wyjście		
	Zabezpieczenie przed zadymieniem		



Objekt:	ZESPÓŁ BUDYNKÓW CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO MSW przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie		
Temat:	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)		
Opracowali:			
Nazwa rysunku:	BLOK D - rzut piętra 1	Skala:	Nr rys.
		1 : 100	26