

Olszowa, dnia 11.07.2025 r.

Numer referencyjny: 13/ZZO/2025/ZP-1

Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w nw. postępowaniu

Dotyczy: postępowanie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**Dostawa i montaż prasy do belowania odpadów komunalnych i surowców wtórnych na potrzeby ZZO
Olszowa Sp. z o.o.**

Zamawiający ZZO Olszowa Sp. z o.o. informuje, że zamieszcza załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia – rzut fundamentów oraz rzut fundamentów prasy. Udostępniono je jako zdjęcie oraz jako plik dwg.

Jednocześnie zgodnie z dokumentacją powykonawczą z 06.06.2014 r. Nr projektu DP-06/07/19-04B Hala Sortowni Odpadów – Konstrukcje fundamentów, kanałów, murów oporowych i posadzek w części dotyczącej płyty żelbetowej pod prasę znajduje się następujący zapis:

7. Płyta żelbetowa pod prasę

Płyta żelbetowa o wym. 11,86 x 2,40 m grubości 25 cm z betonu kl. C25/30 o F-100. Stal zbrojeniowa kl. A-IIIN. Pod płytą wykonano warstwę podkładową gr. 10 cm z betonu kl. C8/10 ułożoną na podsypce z pisku średniego do gruntu nośnego min.gr. 45 cm zagęszczonej do $I_s \geq 0,98$.

Powyższa modyfikacja SWZ stanowi jej integralną część i jest wiążąca dla Zamawiającego i Wykonawców.

Z poważaniem: