



SKALA 1:500

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N7W7 (sala kinowa)
z wymiennikiem regeneracyjnym, komorą mieszania, nagrzewnicą
i chłodnicą wodną
Vn=5920 m³/h; Vw=5870 m³/h
Qgrz=20 kW
Qchl=26,1 kW
Pn=2,2kW U=400V
Pw=2,2kW U=400V
Masa ok.1820kg

Klimatyzator typ. SPLIT
- jednostka zewnętrzna
Qch=10,0 kW
P = 3,12 kW, U = 230 V
ciężar ok.61,0 kg

Wentylator dachowy W24:
Vw=230 m³/h
P=0,1kW U=230V
Masa ok.22kg

Wentylator dachowy W29:
Vn=50 m³/h
Nel=0,05kW U=230V
Masa ok.22kg

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N6W6 (kawiarnia)
z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicą i chłodnicą wodną
Vn=2680 m³/h; Vw=2100 m³/h
Qgrz=19 kW
Qchl=15,3 kW
Pn=1,1kW U=400V
Pw=0,75kW U=400V
Masa ok.1160kg

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N5W5 (biblioteka)
z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicą i chłodnicą wodną
Vn=2660 m³/h; Vw=2580 m³/h
Qgrz=16,2 kW
Qchl=14,8 kW
Pn=1,1kW U=400V
Pw=0,75kW U=400V
Masa ok.1140kg

Wentylator dachowy W23:
Vw=50 m³/h
P=0,05kW U=230V
Masa ok.22kg
Wentylator dachowy W12:
Vw=80 m³/h
P=0,05kW U=230V
Masa ok.22kg

Wentylator dachowy W16:
Vw=175 m³/h
P=0,05kW U=230V
Masa ok.22kg
Wentylator dachowy W13:
Vw=80 m³/h
P=0,05kW U=230V
Masa ok.22kg
Wentylator dachowy W25:
Vw=70 m³/h
P=0,05kW U=230V
Masa ok.22kg
Wentylator dachowy W8:
Vw=765 m³/h
P=0,05kW U=400V
Masa ok.25kg
Wentylator dachowy W9:
Vw=280 m³/h
Nel=0,05kW U=230V
Masa ok.22kg

Zdalny skraplacz szafy klimatyzacyjnej
- jednostka zewnętrzna
Qch=6,86 kW
P = 0,25 kW, U = 230 V

Nasada wentylacyjna W26:
PCV-160

Nasada wentylacyjna W26:
PCV-160

Nasada wentylacyjna W26:
PCV-160

Nasada wentylacyjna W26:
PCV-160

Nasada wentylacyjna W26:
PCV-160

ZAŁĄCZNIK NR 6. RZUT DACHU SEGMENT C - INSTALACJE SANITARNE			
PROJEKT WYKONAWCZY			
AAG s.c. An Arch Group s.c. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@ag.com.pl www.ag.com.pl tel. [24] 351 16 17	Biuro Projektów i Inżynierii ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice tel. [24] 351 16 17	mgr inż. Wojciech Nowak mgr inż. Tomasz Kozłowski mgr inż. Tomasz Kozłowski mgr inż. Tomasz Kozłowski mgr inż. Tomasz Kozłowski	AAG/10/0023 Instalacje 2010 Wentylacja
	Kawalerki, ul. Rybońskiej 42, 42-200 Częstochowa, tel. 0-22 274 20 20, 274 20 40, 274 20 50, 274 20 60, 274 20 70, 274 20 80, 274 20 90, 274 20 91, 41-01-01-00-00		