

Gmina Łapanów
Łapanów 34
32-740 Łapanów

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Łapanów.

Numer referencyjny: IFS.III.271.13.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Łapanów**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Ponawiamy prośbę o przesłanie szczegółowych rysunków przepompowni P1 i P2. Chodzi o rysunek z rozrysowanym układem pompowym i całą armaturą znajdującą się w zbiorniku pompowni. Udostępnione rysunki Rys.12, 13 przedstawiają jedynie zagospodarowanie terenu pompowni. Bez rysunków szczegółowych lub opisu szczegółowego wyposażenia nie da się rzetelnie wycenić przedmiotowych robót i zarazem całej oferty.

Z uwagi na powyższe proszę o przedłużenie terminu złożenia oferty, na tą chwilę, o 7 dni z uwagi na konieczność oczekiwania na rysunki szczegółowe.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający przesyła rysunki.

Pytanie nr 2

Z uwagi na okołoswiąteczny okres urlopowy, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 16.01.2025. Wiele firm budowlanych i dystrybutorów materiałów budowlanych (rur i studni) jest obecnie na świątecznych urloпах i nie ma możliwości uzyskania od nich ofert cenowych na poszczególny materiał. W związku z powyższym, w celu przygotowania rzetelnej oferty, uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu składania ofert.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert.

Pytanie nr 3

Prosimy o informację czy dopuszczona zostanie zmiana studni z tworzywowych na studnie betonowe.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Można zastosować studnie betonowe o parametrach nie gorszych niż:

Parametry i właściwości elementów studzienek:

- " Szczelność połączeń zapewniona przy ciśnieniu 50 kPa
- " Beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie w elementach i w kinecie: $\geq C40/50$
- " Nasiąkliwość betonu: $\leq 5\%$
- " Klasa ekspozycji betonu wg PN-EN 206: XC2, XA1

Pytanie nr 4

Prosimy o podanie jaki ma być rodzaj i klasa włazów dla terenów zielonych oraz w drogach.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Włazy żeliwne w terenach zielonych klasy A15, w drogach klasy D400

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca nie będzie ponosił kosztów zajęcia pasa drogowego itp. w zakresie działek gminnych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wykonawca nie będzie ponosił kosztów zajęcia pasa drogowego w zakresie działek gminnych.

Pytanie nr 6

Prosimy o podanie czy pozycje przedmiaru robót związane z robotami ziemnymi oraz wywozem nadmiarów urobku obejmują współczynnik spulchnienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Rozliczenie robót jest ryczałtowe, przedmiar jest elementem pomocniczym w dokumentacji przetargowej. W związku z tym wszelkie korekty przedmiaru (ilości lub podstawy katalogowe) Wykonawca może skorygować we własnym zakresie.

Pytanie nr 7

Prosimy o podanie czy Gmina udostępni miejsce na odwóz nadmiaru gruntu z wykopu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Miejsce i koszty wywozu po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie, że grunt skalisty przewidziany do wykopu jest tylko kat. IV

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Takie jest założenie projektowe na podstawie opracowanej dokumentacji geologicznej.

Zamawiający

ZASTĘPCA WÓJTA


Andrzej Śliwa