



**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni Wód Polskich
w Kaliszu**

Kalisz, dnia 31 marca 2022 r.

PO.ZUZ.2.4210.57.2022.MM

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 389 pkt 9, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 400 ust. 6, art. 403 ust. 1, art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 stycznia 2022 r. Pana Jarosława Grzelaka (Zakład Projektowo Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz), pełnomocnika Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce - Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu;

orzeka

I. udzielić Gminie i Miastu Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce - pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące tj. rz. Lipówkę w km 9+440 rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej, metodą przecisku sterowanego pod twardym dnem rzeki na działce o nr ew. 242, obręb Nowe Skalmierzyce, gmina Nowe Skalmierzyce, wg poniższych parametrów:

Kilometraż	Km 9+440
Średnica rury przewodowej/przeciskowej	PEHDØ125mm / PEHDØ160mm
Rzędna terenu	132,41m n.p.m.
Rzędna dna cieku (przepustu Ø1200)	129,90m n.p.m.
Rzędna góry rury przewodowej/przeciskowej	128,70m n.p.m.
Głębokość przykrycia rury przewodowej/przeciskowej	1,20m
Współrzędne przedmiotowego przekroczenia:	
rz. Lipówka, Km 9+440: X – 5731272,03 Y – 6500169,30	

2. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące tj. rz. Lipówkę w km 9+472 rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej, metodą przecisku sterowanego pod twardym dnem rzeki na działce o nr ew. 242, obręb Nowe Skalmierzyce, gmina Nowe Skalmierzyce, wg poniższych parametrów:

Kilometraż	Km 9+472
Średnica rury przewodowej/przeciskowej	PEHDØ125mm / PEHDØ160mm
Rzędna terenu	132,55m n.p.m.
Rzędna dna cieku (przepustu Ø1200)	130,00m n.p.m.
Rzędna góry rury przewodowej/przeciskowej	128,80m n.p.m.
Głębokość przykrycia rury przewodowej/przeciskowej	1,20m
Współrzędne przedmiotowego przekroczenia:	
rz. Lipówka, Km 9+472: X – 5731284,43 Y – 6500144,12	

II. przyjąć za podstawę udzielenia niniejszego pozwolenia wodnoprawnego - operat wodnoprawny opracowany w styczniu 2022 r. przez inż. Jarosława Grzelaka oraz mgr inż. Kamila Waszaka (Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz).

III. zobowiązać uzyskującego niniejsze pozwolenie do:

1. uzyskania praw do gruntów pokrytych wodami, niezbędnych do realizacji niniejszego pozwolenia wodnoprawnego od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (Wydziału Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa i Współpracy z Użytkownikami Wód – RUM), ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań,
2. powiadomienia Nadzoru Wodnego w Kaliszu z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, związanych z realizacją niniejszego pozwolenia wodnoprawnego,
3. monitorowania w okresie prowadzenia robót, związanych z realizacją niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej, a w szczególności stanów wód rzeki Lipówki,
4. prowadzenia robót, związanych z realizacją niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, wyłącznie w okresie niskich lub średnich stanów wód rzeki Lipówki,
5. usunięcia ludzi i sprzętu budowlanego z obszarów zagrożonych powodzią w przypadku nadejścia wezbrania lub powodzi,
6. prowadzenia robót pod nadzorem osób uprawnionych,
7. prowadzenia robót, związanych z realizacją niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, w sposób eliminujący możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych substancjami, ściekami i odpadami, stosowanymi i wytwarzanymi podczas ich trwania,
8. po zakończeniu robót związanych z realizacją niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, uporządkowania miejsc, które były wykorzystywane podczas ich wykonywania i pozostawienia ich w stanie odpowiadającym stanowi przed ich rozpoczęciem,
9. w przypadku uszkodzenia skarp lub koryta cieku w trakcie wykonywania prac - doprowadzenia ich do właściwego stanu technicznego,
10. wykonania trwałego oznakowania przekroczeń (przejsć pod wodami powierzchniowymi płynącymi),
11. po zakończeniu robót budowlanych, związanych z realizacją niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, dostarczenia dokumentacji powykonawczej (inventaryzacji) infrastruktury w miejscu przekroczeń (przejsć pod wodami powierzchniowymi płynącymi) Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4, 61-003 Poznań oraz Zarządowi Zlewni w Kaliszu,
12. ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji niniejszego pozwolenia wodnoprawnego,

IV. zastrzec, że:

1. niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne),
2. wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów

poniesionych w związku z otrzymanym pozwoleniem (art. 393 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne),

3. w przypadku stwierdzenia faktów i sytuacji określonych w art. 415 i art. 417 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, może nastąpić cofnięcie lub ograniczenie tego pozwolenia na zasadach przyjętych w ww. przepisach,
4. nie rozpoczęcie wykonywania inwestycji, o której mowa w pkt I., sentencji decyzji, w terminie 6 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne, spowoduje jego wygaśnięcie (art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne),
5. za rozwiązania konstrukcyjne odpowiedzialność ponosi projektant inwestycji,

V. **udzielić** niniejszego pozwolenia **bezterminowo**, z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt IV ppkt 4. niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

Uzasadnienie

W dniu 9 lutego 2022 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wpłynął wniosek Pana Jarosława Grzelaka (Zakład Projektowo Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz), pełnomocnika Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce - w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące tj. rz. Lipówkę w km 9+440 rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej, metodą przecisku sterowanego pod twardym dnem rzeki na działce o nr ew. 242, obręb Nowe Skalmierzyce, gmina Nowe Skalmierzyce; prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące tj. rz. Lipówkę w km 9+472 rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej, metodą przecisku sterowanego pod twardym dnem rzeki na działce o nr ew. 242, obręb Nowe Skalmierzyce, gmina Nowe Skalmierzyce.

Do wniosku w sprawie wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego dołączono wymagane dokumenty, w tym m.in. operat wodnoprawny (sporządzony pisemnie w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznym nośniku danych - płycie CD), który został wykonany w styczniu 2022 r. przez inż. Jarosława Grzelaka oraz mgr inż. Kamila Waszaka (Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz) oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak RG.6220.27.2021 z dnia 23 listopada 2021 r., wydaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Po weryfikacji treści wniosku w zakresie zgodności z wymaganiami, określonymi w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu, pismami z dnia 21 marca 2022 r. znak PO.ZUZ.2.4210.57.2022.MM zawiadomił Wnioskodawcę o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz jednocześnie przekazał informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na ten temat do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w celu podanie ich do publicznej wiadomości.

Informacja o wszczęciu postępowania została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich a także na stronie podmiotowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Przed wydaniem decyzji przez tut. Organ żadna ze stron postępowania nie skorzystała z przysługującej jej prawa do wypowiedzenia się co do zebranych dowód i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po przeanalizowaniu zebranych dowodów i materiałów w sprawie tut. Organ stwierdził, że wnioskowany zakres pozwolenia wodnoprawnego nie narusza przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a tym samym, że nie znajduje przeciwwskazań do jego udzielenia. Z analizy materiałów zgromadzonych w sprawie wynika ponadto, że planowane poprowadzenie rurociągu kanalizacji sanitarnej przez wody powierzchniowe płynące nie będą oddziaływać negatywnie na stan ilościowy i jakościowy wód powierzchniowych.

Wobec powyższego na podstawie złożonego wniosku w niniejszym pozwoleniu ustalono cel planowanego poprowadzenia rurociągu przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, wskazano wymagania dla tego obiektu budowlanego w związku z ustaloną lokalizacją, a ponadto określono warunki wykonywania obu uprawnień, jak również obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód. W pozwoleniu wodnoprawnym nie ustalono okresu jego obowiązywania, zastrzegając jednocześnie, że niewykonanie obiektu budowlanego w terminie 6 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, spowoduje jego wygaśnięcie.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie następujących przepisów:

1. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, tj.;
 - art. 14 ust. 1 pkt 5 - ustalającego, że organami właściwymi w sprawach gospodarowania wodami jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich,
 - art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b - mówiącego, że przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez wały przeciwpowodziowe,
 - art. 389 pkt 9 - określającego, że prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
 - art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a - informującego, że właściwym organem w sprawie pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, niewymienionych w pkt 1 lit. a, c i d tegoż artykułu,
 - art. 400 ust. 6 - mówiącego, że obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych,
 - art. 403 ust. 1, ust. 2 - precyzujących informacje i ustalenia, które powinny się znaleźć w treści pozwolenia wodnoprawnego, w tym m. in. cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót, cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, w dostosowaniu do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie,
2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tj. art. 104 - stanowiącego, że organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, która rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości, kończąc jej bieg w danej instancji,

Mając na uwadze żądanie Wnioskodawcy oraz zebrane materiały i dowody w sprawie, a także działając zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Zgodnie z art. 398 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - pobrano opłatę za wydanie 2 pozwoleń wodnoprawnych w wysokości 475,74 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 74/100) na konto Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.



DIREKTOR
Aneta Jarocka

Decyzja stała się ostateczna.

i prawomocna dnia 19.04.22.

Z UP. DYREKTORA
Adam Nowak
ZASTĘPCA DYREKTORA

Otrzymują:

1. Jarosław Grzelak (pełnomocnik),
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (RUM)
PGW Wody Polskie,
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań,
(ePUAP: /pgwwp-po/SkrytkaESP),
3. Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce,
ul. Ostrowska 8,
63-460 Nowe Skalmierzyce
Epuap: /ugimns/SkrytkaESP
4. Zarząd Zlewni w Kaliszu, ZUZ, a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (RZI)
PGW Wody Polskie, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań,
2. Zarząd Zlewni w Kaliszu, ZZI,
3. Nadzór Wodny w Kaliszu.

