



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

GL.ZUW.1.434.51.2021.JG



P. Mikotajewicz
do real., pilne 0.6 kw. 2021
Dziennik

Gliwice, 30.03.2021r.

URZĄD MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
Wpłynęło: 02-04-2021
L.dz. 1142

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Dot.: zadania „PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta” – Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Piastów i osiedle Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu.

W nawiązaniu do Państwa pisma znak: IRE-DS.7011.5.1.9.2020.RM z dnia 08.02.2021 r., (wpływ do tutejszego Zarządu w dniu 15.02.2021 r.) dotyczącego budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Piastów i osiedle Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu, Zarząd Zlewni w Gliwicach podaje poniżej warunki dla przedmiotowego przedsięwzięcia:

1. projektowane roboty nie mogą zawęzać szlaku żeglownego oraz obniżać skrajni mostu. Warunki projektowe dla poszczególnych klas śródlądowych dróg wodnych zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r., w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz.U. z 2002 poz. 695 z późn. zm.) - Kanał Gliwicki jest drogą wodną klasy III,
2. obiekt mostowy krzyżujący się z drogą wodną winien być oznakowany zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072 z 2003 r.). Sposób oznakowania należy uzgodnić z Urzędem Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu,
3. minimalny prześwit pod projektowanym obiektem krzyżującym się z drogą wodną powinien wynosić minimum 5,25 m ponad poziom WWŻ,
4. do uzgodnienia należy przedłożyć technologię wykonywania robót.

Opinia dla projektowanej inwestycji zostanie wydana po przesłaniu na adres tutejszego Zarządu projektu budowlanego zawierającego między innymi rozwiązania konstrukcyjne, w formie opisowej i graficznej dla przedmiotowego zamierzenia. W aktach sprawy zatrzymujemy nadesłane materiały.

Z-CA DYREKTORA

Marcin Nowak

Do wiadomości:

ZUW a/a