

Głubczyce, dnia 18.10.2023 r.

Powiat Głubczycki
ul. Kochanowskiego 15
48-100 Głubczyce

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Budowa chodnika w miejscowości Wiechowice w ciągu drogi powiatowej nr 1201O"** – znak sprawy **OR.272.14.2023.**

Zamawiający, Powiat Głubczycki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Pozycje przedmiarowe w zakresie podbudów, nie odpowiadają zaprojektowanym warstwom w projekcie technicznym. Mając na uwadze kosztorysowe rozliczenie, proszę o informację, jakiego wykonania zadania będzie oczekiwał Zamawiający, czy zgodnego z przedmiarem, czy z projektem technicznym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zadanie ma być wykonane zgodnie z przedmiarem. Przekrój omyłkowo nie zawiera warstwy stabilizacji, która ujęta jest właściwie w przedmiarze.

Zamawiający

Piotr Soczyński