

Krynica-Zdrój dnia: 2023-10-09

## WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przebudowa i rozbudowa systemów przeciwpożarowych.

Numer referencyjny: 20WSzU-R.ZP.2611.18.2023

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **20 Wojskowy Szpital Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 1

1. Prosimy o informację, które pomieszczenia 20 Wojskowego Szpitala Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjnego SPZOZ w Krynicy-Zdroju nie posiadały do tej pory instalacji SSP oraz DSO, a w których należy te systemy zainstalować. Ponadto, w celu wykonania projektu, prosimy o udostępnienie zwymiarowanych rzutów tych pomieszczeń (kondygnacji), najlepiej w formacie edytowalnym (.dwg, .dxf itp).
2. Prosimy o informację, w jakich godzinach Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac na terenie szpitala.
3. Prosimy o informację, czy w obiekcie są zainstalowane izotopowe czujki, jeśli tak to prosimy o podanie ich ilości.
4. Prosimy o informację, czy aby na pewno Zamawiający z uwagi na ilość, oraz skomplikowanie prac do wykonania nie stawia żadnych wymagań odnośnie wykazania się przez Wykonawców referencjami z podobnych prac o porównywalnym zakresie?

5. Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje wymianę całego systemu DSO, wraz z SSP łącznie z okablowaniem?

6. Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie starego okablowania do nowo instalowanego systemu?

7. Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje poprowadzenie okablowania systemu SSP podtynkowo czy natynkowo?

8. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada na obiekcie system PSIM?

Jeśli tak to prosimy o doprecyzowanie czy system SSP powinien być zintegrowany z systemem PSIM?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Ad.1** Nie posiadamy do tej pory w pomieszczeniach instalacji SSP i DSO - budynek Kotłowni, budynek Agregatorowni oraz Pawilony Basenowy, Wodolecznictwa i pawilon Borowin.

Kotłownia dzieli się na Halę Kotłów oraz część magazynowo/warsztatowo/biurową. Obecnie posiadamy rzuty części magazynowo/warsztatowo/biurową.

Załączamy poglądowo również rzuty pomieszczeń w formacie dwg /- dwg całość bez kotłowni.dwg, - kotłownia.dwg/. Niemniej są to rysunki nie do końca odzwierciedlające stan obecny i należy podczas przygotowywania dokumentacji projektowej dokonać weryfikacji stanu bieżącego.

**Ad.2** Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac układania instalacji, podłączania, konfiguracji od godziny 7.00 do godz. 22.00 w budynku szpitalnym w pawilonach od godz. 14.30-07.00 oraz pod nadzorem wyznaczonego pracownika w kotłowni. Prace "uciążliwe" tj. kucie przewidujemy od godziny 8.30 - 14.30.

**Ad.3** Nie posiadamy czujek izotopowych.

**Ad.4** Referencje nie były przewidziane w SWZ.

**Ad.5** Zamawiający przewiduje wymianę w zakresie prawidłowego funkcjonowania DSO wraz z SSP oraz objęciem gwarancją całości systemu.

**Ad.6** Inwestor wyraża zgodę na wykorzystanie starego okablowania pod warunkiem braku uszkodzeń i możliwości pełnego wykorzystania urządzenia krańcowego, za wiedzą inwestora

- i w przypadku kiedy wiąże się to z naruszaniem tynków. Inwestor przejmuje



odpowiedzialność za prawidłowe działanie całości systemu w tym użyte okablowanie.

**Ad.7** Zamawiający przewiduje prowadzenie okablowania systemu SSP podtynkowo niemniej jednak większość tras kabli jest możliwa w systemie sufitów podwieszanych. W wyjątkowych przypadkach wynikających z przeszkód technicznych w pomieszczeniach technicznych i po weryfikacji Inwestora może być dopuszczone okablowanie natynkowo.

**Ad.8** Szpital posiada system "Bosch BIS (Building Integration System) BASE i konieczna jest integracja z SSP.


**Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania dwa dokumenty:**

- dwg całość bez kotłowni.dwg
- kotłownia.dwg

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów.

Powyższe odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert oraz wszystkich czynnościach do jakich są zobowiązani zapisami SWZ - wykonawcy i zamawiający.

Zamawiający

DYREKTOR  
20. WOJSKOWEGO SZPITALA  
UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNEGO  
SPZOZ w Krynicy-Zdroju  
  
mgr Ewa KORPANTY  
.....