



BUDYNEK ŚREDNIOWYSOKI (SW)
KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI - ZL III
KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ - "B"
KLATKA SCHODOWA ZAMYKANA
- OBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ - REI 60
- DRZWI NA KLATKĘ SCHODOWĄ- EI 30

GŁÓWNA KONSTRUKCJA NOŚNA - R 120
STROP - REI 60
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - R 120 i EI 60
ŚCIANA WEWNĘTRZNA - EI 30
PODDASZE UŻYTKOWE - EI 60
PRZEKRYCIE DACHU - E 30

UWAGA:
WSZYSTKIE PRZEPUSTY INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ
PRZECHODZĄCE PRZEZ ŚCIANY WYDZIELAJĄCE KLATKĘ
SCHODOWĄ NALEŻY WYKONAĆ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60

<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKT STUDIO 2000 www.ps-2000.pl 45-052 Opole ul. Oleska 10/7, telefon: 077 45 46 321</div>					
OBIEKT: BUDYNEK URZĘDU MIASTA		ADRES: KĘDZIERZYN-KOŹŁE ul. Piramowicza 32 działka nr 1846			
TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ C-C PROJEKT WYKONAWCZY KLIMATYZACJI - BRANŻA ARCHITEKTURA					SKALA: 1:50 NR RYS.: 6/A
ZAKRES PRAC:	IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIEN:	DATA:	PODPIS:
PROJEKT	mgr inż. arch. BEATA DOMIŃCZYK-ŁYŚNIEWSKA	ARCHITEKTONICZNA	290/94/OP	31 STYCZEŃ 2020 R.	
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. BEATA DOMIŃCZYK-ŁYŚNIEWSKA	ARCHITEKTONICZNA	290/94/OP		
SPRAWDZENIE	mgr inż. arch. KATARZYNA KRUSZEWSKA	ARCHITEKTONICZNA	OKK/UpB/09/04		