OZNACZENIE	D1 EI30	D1' EI30	D2 EI30	D2' EI30	D3 EI30	D4 EI30	D5 EI30	D6	D7	D8	D9	D9'	D10	D11	D11'	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19
SZER. W ŚWIETLE OTWORU	164	164	164	164	144	124	134	164	164	164	144	144	134	125	125	125	125	125	125	125	105	115	105
WYS. W ŚWIETLE OTWORU	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	208	208	208	208	208	208	208	208	208
SZER. W ŚWIETLE PRZEŚCIA	140 (100+40)	140 (100+40)	140 (100+40)	140 (100+40)	120	100	110	140 (100+40)	140 (100+40)	140 (100+40)	120	120	110	100	100	100	100	100	100	100	90	100	90
WYS. W ŚWIETLE PRZEŚCIA	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
ILOŚĆ	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
1 KONDYGNACJA	- 2	- -	- -	1 1	1 1	1 -	- -	- -	1 1	1 -	- -	- 1	- 1	- -	4 6	- -	3 -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 5
2 KONDYGNACJA	- 1	- -	- -	- 2	1 -	1 1	1 1	1 -	- -	- -	- 1	- 1	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	3 3
3 KONDYGNACJA	- 1	- -	3 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 1	- 1	7 5	- 1	- 1	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	8 6
4 KONDYGNACJA	- 1	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- 1	8 7	1 1	- 1	- -	- 1	- -	- -	- 1	- 1	6 6
OGÓŁEM	3	2	4	2	4	1	2	1	1	1	1	2	1	15 12	5	1	3	2	1	2	3	1	20 22
UWAGI	drzwi z poz. sprzeszklone, aluminiowe, dwuskrzydłowe bezsłupkowe wyposażone w samozamykacz, kolor biały	drzwi z poz. sprzeszklone, aluminiowe, dwuskrzydłowe bezsłupkowe wyposażone w samozamykacz, -szyby matowe - folia uniemożliwiająca wgląd, przepuszczająca światło dzienne -wyposażone w samozamykacz -elektrowane przez SSP, - wykonuc zg. z proj. Instalacji Niskoprądowych - SSP - zg. z dobranym systemem dostawcy drzwi (w razie pożaru lub awarii zamek, drzwi można otworzyć bez blokady (doustronnie) -wyposażone w kontrolę dostępu, -kolor biały	drzwi z poz. sprzeszklone, aluminiowe, dwuskrzydłowe bezsłupkowe wyposażone w samozamykacz, -elektrowane przez SSP, w trakcie użytkowania - drzwi otwarte poprzez elektrootrzymanie, w razie pożaru elektrootrzymanej j.w. wykonuc zg. z proj. Instalacji Niskoprądowych - SSP - zg. z dobranym systemem dostawcy drzwi -kolor biały	drzwi z poz. sprzeszklone, aluminiowe, dwuskrzydłowe bezsłupkowe wyposażone w samozamykacz, -kolor biały	drzwi z poz. sprzeszklone, aluminiowe wyposażone w samozamykacz, -kolor biały	drzwi z poz. sprzeszklone, aluminiowe wyposażone w samozamykacz, -kolor biały	drzwi z poz. sprzeszklone, aluminiowe wyposażone w samozamykacz, -kolor biały	drzwi PCV, dwuskrzydłowe, bezsłupkowe, wyposażone w samozamykacz -kolor biały	drzwi PCV, dwuskrzydłowe, bezsłupkowe, -szyby matowe - folia uniemożliwiająca wgląd, przepuszczająca światło dzienne -wyposażone w samozamykacz -kolor biały	drzwi PCV, dwuskrzydłowe, bezsłupkowe, -szyby matowe - folia uniemożliwiająca wgląd, przepuszczająca światło dzienne -elektrowane przez SSP, - wykonuc zg. z proj. Instalacji Niskoprądowych - SSP - zg. z dobranym systemem dostawcy drzwi -wyposażone w kontrolę dostępu i domofon (w razie pożaru lub zwalnia zamek, drzwi można otworzyć bez blokady (doustronnie) -kolor biały	drzwi aluminiowe, -szyby matowe - folia uniemożliwiająca wgląd, przepuszczająca światło dzienne -kolor biały	drzwi aluminiowe, -szyby matowe - folia uniemożliwiająca wgląd, przepuszczająca światło dzienne -elektrowane przez SSP, - wykonuc zg. z proj. Instalacji Niskoprądowych - SSP - zg. z dobranym systemem dostawcy drzwi -wyposażone w kontrolę dostępu i domofon (w razie pożaru lub awarii zamek, drzwi można otworzyć bez blokady (doustronnie) -kolor biały	drzwi aluminiowe, -szyby matowe, -wyposażone w zamek na kluczyk -kolor biały	drzwi z płyty wibrowej dwuwarstwowej -szklenia CPL HQ 0,2mm, -wyposażone w zamek na kluczyk -kolor	drzwi z płyty wibrowej dwuwarstwowej -szklenia CPL HQ 0,2mm, -wyposażone w zamek na kluczyk -drzwi otwierane na 180° -kolor	drzwi z płyty wibrowej dwuwarstwowej -szklenia CPL HQ 0,2mm, -wyposażone w samozamykacz -opis ochrony z blachy -kolor	drzwi z płyty wibrowej dwuwarstwowej -szklenia CPL HQ 0,2mm, -wyposażone w zamek na kluczyk -opis ochrony z blachy -kolor	drzwi z płyty wibrowej dwuwarstwowej -szklenia CPL HQ 0,2mm, -wyposażone w zamek bezkluczykowy zapadkowy -kolor	drzwi z płyty wibrowej dwuwarstwowej -szklenia CPL HQ 0,2mm, -wyposażone w zamek bezkluczykowy -kolor	drzwi z płyty wibrowej dwuwarstwowej -szklenia CPL HQ 0,2mm, -wyposażone w zamek na kluczyk -drzwi otwierane na 180° -kolor	drzwi z płyty wibrowej dwuwarstwowej -szklenia CPL HQ 0,2mm, -wyposażone w zamek bezkluczykowy zapadkowy -kolor	drzwi z płyty wibrowej dwuwarstwowej -szklenia CPL HQ 0,2mm, -w dolnej części drzwi nawiewniki o łącznej powierzchni 0,022m², -drzwi wyposażone w zamek bezkluczykowy -kolor
OGÓLNE	sprzeszklone, aluminiowe, dwuskrzydłowe bezsłupkowe -drzwi napowietrzające pomieszczenie komórki w czasie pożaru z zachowaniem kolejnościa otwierania, wyposażone w siłownik elektr, sterowany centralnie, -sterowane przez SSP - wykonuc zg. z proj. Instalacji Niskoprądowych - SSP - zg. z dobranym systemem dostawcy drzwi -kolor szary, dobrany kolor z palety RAL 7012,	drzwi przeszklone, aluminiowe, dwuskrzydłowe bezsłupkowe wyposażone w samozamykacz -kolor szary, dobrany kolor z palety RAL 7012,	drzwi stalowe, techniczne wyposażone w zamek -kolor szary, dobrany kolor z palety RAL 7012.

OZNACZENIE	D20	D21	D22	D22'	D23	D23'	D24	D24'	D25 EI30	D26	D27	D27'	D28 2mm PB	D28' 2mm PB	D29 2mm PB	D29' 2mm PB	D30 EI30	D30' EI30	D31 EI30	D32	D33	D34	D35
SZER. W ŚWIETLE OTWORU	105	105	105	105	105	105	105	105	114	135	105	105	105	105	135	135	124	134	134	125	125	125	90
WYS. W ŚWIETLE OTWORU	208	208	208	208	208	208	208	208	212	208	208	208	208	208	208	208	212	212	212	208	208	208	208
SZER. W ŚWIETLE PRZEŚCIA	90	90	90	90	90	90	90	90	90	120	90	90	90	90	120	120	100	110	110	110	110	110	80
WYS. W ŚWIETLE PRZEŚCIA	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
ILOŚĆ	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
1 KONDYGNACJA	- 1	- 2	5 10	1 3	20 12	- 1	2 2	- 1	3 -	1 -	1 1	- 1	1 -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- 4	- 1	- 1	1 1	1 3
2 KONDYGNACJA	1 1	- -	- -	3 1	- 5	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1
3 KONDYGNACJA	- 1	- -	3 5	- -	- 4	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
4 KONDYGNACJA	- 1	- -	1 1	- 1	4 1	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -
OGÓŁEM	3	2	5	10	1	3	20	12	-	1	2	2	-	-	1	1	1	1	4	1	1	1	1
UWAGI	drzwi z płyty wibrowej dwuwarstwowej -szklenia CPL HQ 0,2mm, -drzwi z podcięciem na wilgoć, -w dolnej części drzwi nawiewniki o łącznej powierzchni 0,022m², -drzwi wyposażone w zamek bezkluczykowy zapadkowy -kolor	drzwi z płyty wibrowej dwuwarstwowej -szklenia CPL HQ 0,2mm, -drzwi z podcięciem na wilgoć (odpromoid na wilgoć, -w dolnej części drzwi nawiewniki o łącznej powierzchni 0,022m², -drzwi wyposażone w zamek na kluczyk -kolor	drzwi z płyty wibrowej dwuwarstwowej -szklenia CPL HQ 0,2mm, -w dolnej części drzwi nawiewniki o łącznej powierzchni 0,022m², -drzwi wyposażone w zamek na kluczyk -kolor	drzwi z płyty wibrowej dwuwarstwowej -szklenia CPL HQ 0,2mm, -w dolnej części drzwi nawiewniki o łącznej powierzchni 0,022m², -wyposażone w samozamykacz -drzwi wyposażone w zamek na kluczyk -kolor	drzwi z płyty wibrowej dwuwarstwowej -szklenia CPL HQ 0,2mm, -drzwi wyposażone w zamek na kluczyk -kolor	drzwi z płyty wibrowej dwuwarstwowej -szklenia CPL HQ 0,2mm, -drzwi wyposażone w samozamykacz -wyposażone w zamek na kluczyk -kolor	drzwi z płyty wibrowej dwuwarstwowej -szklenia CPL HQ 0,2mm, -w dolnej części drzwi nawiewniki o łącznej powierzchni 0,022m², -drzwi wyposażone w zamek na kluczyk -kolor	drzwi z płyty wibrowej dwuwarstwowej -drzwi przeszklone -szklenia CPL HQ 0,2mm, -kolor	drzwi z płyty wibrowej dwuwarstwowej -wyposażone w zamek na kluczyk -kruszka drzwiowa z pod termoorzeszaniem -kolor biały	drzwi przystosowane do zjazdego mycia i dezynfekcji wyposażone w samozamykacz, -kolor jasnoszary, dobrany z palety RAL 7036,	drzwi stalowe, -drzwi przystosowane do zjazdego mycia i dezynfekcji wyposażone w samozamykacz -kolor jasnoszary dobrany z palety RAL 7036,	drzwi przystosowane do zjazdego mycia i dezynfekcji wyposażone w samozamykacz -kolor jasnoszary dobrany z palety RAL 7036,	drzwi przystosowane do zjazdego mycia i dezynfekcji -szerokość 2 mm PB – okwik -wykonuc zg. z proj. Instalacji Niskoprądowych – zg. z dobranym systemem dostawcy drzwi -otwieranie automatyczne -w razie pożaru przydzik nie działa, drzwi można otworzyć ręcznie z obu stron -wyposażone w samozamykacz -kolor jasnoszary, dobrany z palety RAL 7036,	drzwi przystosowane do zjazdego mycia i dezynfekcji -szerokość 2 mm PB – okwik -wykonuc zg. z proj. Instalacji Niskoprądowych – zg. z dobranym systemem dostawcy drzwi -otwieranie automatyczne -w razie pożaru przydzik nie działa, drzwi można otworzyć ręcznie z obu stron -wyposażone w samozamykacz -kolor jasnoszary, dobrany z palety RAL 7036,	drzwi przystosowane do zjazdego mycia i dezynfekcji -drzwi z oświetlacza 2 mm PB – okwik, -wykonuc zg. z proj. Instalacji Niskoprądowych – zg. z dobranym systemem dostawcy drzwi -otwieranie automatyczne -w razie pożaru przydzik nie działa, drzwi można otworzyć ręcznie z obu stron -wyposażone w samozamykacz -kolor jasnoszary, dobrany z palety RAL 7036,	drzwi przystosowane do zjazdego mycia i dezynfekcji -drzwi z oświetlacza 2 mm PB – okwik, -wykonuc zg. z proj. Instalacji Niskoprądowych – zg. z dobranym systemem dostawcy drzwi -otwieranie automatyczne -w razie pożaru przydzik nie działa, drzwi można otworzyć ręcznie z obu stron -wyposażone w samozamykacz -kolor jasnoszary, dobrany z palety RAL 7036,	drzwi stalowe, -drzwi przystosowane do zjazdego mycia i dezynfekcji -drzwi z oświetlacza 2 mm PB – okwik, -wykonuc zg. z proj. Instalacji Niskoprądowych – zg. z dobranym systemem dostawcy drzwi -otwieranie automatyczne -w razie pożaru przydzik nie działa, drzwi można otworzyć ręcznie z obu stron -wyposażone w samozamykacz -kolor jasnoszary, dobrany z palety RAL 7036,	drzwi stalowe, -drzwi przystosowane do zjazdego mycia i dezynfekcji -drzwi z oświetlacza 2 mm PB – okwik, -wykonuc zg. z proj. Instalacji Niskoprądowych – zg. z dobranym systemem dostawcy drzwi -otwieranie automatyczne -w razie pożaru przydzik nie działa, drzwi można otworzyć ręcznie z obu stron -wyposażone w samozamykacz -kolor jasnoszary, dobrany z palety RAL 7036,	drzwi przystosowane do zjazdego mycia i dezynfekcji -drzwi z oświetlacza Z mm Pb – okwik, -wg. Porta -kolor jasnoszary dobrany z palety RAL 7036,	drzwi przystosowane do zjazdego mycia i dezynfekcji -drzwi z oświetlacza Z mm Pb – okwik, -wykonuc zg. z proj. Instalacji Niskoprądowych – zg. z dobranym systemem dostawcy drzwi -otwieranie automatyczne -wyposażone w system sygnalizacji napadu i włamania (sygnał do pom., 1.37.12.37 – łuże pielęgniarskie) -kolor szary, dobrany kolor z palety RAL 7012,	drzwi z płyt, -drzwi stalowe, -wyposażone w samozamykacz -wyposażone w system -kolor szary, dobrany kolor z palety RAL 7012,	drzwi z płyt, -drzwi stalowe, -wyposażone w samozamykacz -wyposażone w zamek -kolor szary, dobrany kolor z palety RAL 7012,	drzwi stalowe, -wyposażone w samozamykacz -wyposażone w zamek na kluczyk -kolor szary, dobrany kolor z palety RAL 7012,	drzwi stalowe, -wyposażone w samozamykacz -wyposażone w zamek na kluczyk -kolor szary, dobrany kolor z palety RAL 7012,	drzwi stalowe, -drzwi otwierane 180° -wyposażone w zamek na kluczyk -kolor szary, dobrany kolor z palety RAL 7012,	drzwi z płyty wibrowej dwuwarstwowej -szklenia CPL HQ 0,2mm, -drzwi przeszklone -w dolnej części drzwi nawiewniki o łącznej powierzchni 0,022m², -kolor

UWAGI:
•OTWORY W MURZE DLA MONTAŻU DRZWI O WYMAGANEJ SZEROKOŚCI ŚWIATŁA PRZEJŚCIA NALEŻY DOSTOSOWAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA DRZWI
• WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
• PRZY DRZWIACH ZASTOSOWAĆ LIŚTWĘ PROGOWĄ ZWYKŁĄ LUB NAJAZDOWĄ , ZG. Z OBRANYM SYSTEMEM.
• DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU I DOMOFONEM ZG. Z OZNACZENIAMI NA RYS. ARCHITEKTURY , • DRZWI Z OŚWIETLACZEM ZG. Z OZNACZENIAMI NA RYS. ARCHITEKTURY.
• PRZED OTWORZENIEM ZAMONTOWAĆ U PRODUCENTA DRZWI NALEŻY UZGODNIĆ Z UŻYTKOWNIKIEM MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA W KOMERCYJNYCH DRZWIACH ZAMKÓW ELEKTROMECZNYCH, ZAMKÓW NA KLUCZ, Z WKŁADKĄ SELEKTYWNĄ, ORAZ STREFY DOSTĘPU.
• WSZYSTKIE DRZWI WEWNĘTRZNE Z PRZESZKLENIEM - SZKŁO Z SZKŁEM BEZPIECZNYM.
• WSZYSTKIE DRZWI P.POŻ WYPOSAŻYĆ Z SAMOZAMYKACZE.
• DRZWI WYPOSAŻONE W KONTROLĘ DOSTĘPU NA DRODZE EWAKUACYJNEJ , NALEŻY WYPOSAŻYĆ W ELEKTROZACZEP REWERSYJNY
(W PRZYPADKU ZANIKU NAPIĘCIA DRZWI POZOSTAJĄ OTWARTE)
• W PRZYPADKU DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH (NIEBIEŻĄCE + WIĘKSZE SKRZYDŁO) NA DROGACH EWAKUACYJNEJ Z KONTROLĄ DOSTĘPU, KONTROLA DOSTĘPU OTWIERA WIĘKSZE SKRZYDŁO, NIEKTÓRE POZOSTAJĄ ZAMKNIĘTE ,(MOŻLIWOŚĆ OTWARCIA RĘCZNEGO WEWNĄTRZ BEZ KONTROLI DOSTĘPU)
• WSZYSTKIE OZNACZONE DRZWI NALEŻY WYKONAĆ W WERSJI WYSOKIEJ ODPORNOŚCI, PRZYWYŻEJ T.J. KONTAKTRONY, ELEKTROZACZEPY, ELEKTROTRZYMACZE ITD. - ZGODNIE Z OZNACZENIAMI NA RYSUNKACH
• WSZYSTKIE DRZWI WEWNĘTRZNE TRÓJZAWIESOWE.

OZNACZENIE	DZ1	DZ2	DZ3
SZER. W ŚWIETLE OTWORU	164	164	115
WYS. W ŚWIETLE OTWORU	232	310	212
SZER. W ŚWIETLE PRZEŚCIA	140 (100+30)	140 (100+40)	90
WYS. W ŚWIETLE PRZEŚCIA	220	200	200
ILOŚĆ	L P	L P	L P
1. KONDYGNACJA	- -	2 -	- 1
2 KONDYGNACJA	- -	1 -	- -
3 KONDYGNACJA	- -	- -	- -
4 KONDYGNACJA	- -	- -	- 1
OGÓŁEM	- -	3 1	1
UWAGI	sprzeszklone, aluminiowe, dwuskrzydłowe bezsłupkowe -drzwi napowietrzające pomieszczenie komórki w czasie pożaru z zachowaniem kolejnościa otwierania, wyposażone w siłownik elektr, sterowany centralnie, -sterowane przez SSP - wykonuc zg. z proj. Instalacji Niskoprądowych - SSP - zg. z dobranym systemem dostawcy drzwi -kolor szary, dobrany kolor z palety RAL 7012,	drzwi przeszklone, aluminiowe, dwuskrzydłowe wyposażone w samozamykacz -kolor szary, dobrany kolor z palety RAL 7012,	drzwi stalowe, techniczne wyposażone w zamek -kolor szary, dobrany kolor z palety RAL 7012.

UWAGI:
1. PROJ. KRATKI WENTYLACYJNE W DRZWIACH I OKNACH zg. z proj. wentylacji i klimatyzacji.
2. NAWIEWNIKI OKIENNE ZGODNIE Z NORMA PN-83/B-03430

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub inne wprowadzenie do obrotu oraz opracowanie zdjęcie w postaci koncepcji architektonej, projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.

STUDIO "STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak
pracowni. 40-540 Katowice, ul. Szpitalna 51,
tel./fax (32) 257 06 65, e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu

NUMER PROJ. 026/2019

OBIEKT PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 7 SZPITALA NR 2 W BYTOMIU, DLA INWESTYCJI pn.: "ORGANIZACJA ŚLĄSKIEGO CENTRUM MEDYCYNY FIZYKALNEJ I WCZESNEJ DIAGNOSTYKI NOWOTWORÓW NA BAZIE ODDZIAŁU KLINICZNEGO CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, ANGIOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2", BYTOM, UL. ST. BATOREGO 15, Nr. katast. działki: 2654/3

FAZA PW

BRANŻA ARCHI-BUD

TREŚĆ ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SKALA 1:100

AUTOR/ OPRACOWAŁ mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak nr upr. 712/201

DATA 01.2020

OPRACOWAŁ mgr inż. arch. Monika Szot-Gutkowska

SPRAWDZIŁ mgr inż. arch. Grzegorz Seweryn upr. bud. nr 744/87

NR RYS. 31/A