



**PODLASKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Białymstoku**

Białystok, dn. 22-04-2003r.

WZ-5560/4/03

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art.123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz.5620 z dnia 17 listopada 2000r.) oraz § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690) i §16 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego po względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 22, poz. 206), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 marca 2003r. złożonego przez Pana Romualda Stefana Jerulanka Likwidatora Zarządu Inwestycji Akademii Medycznej w Białymstoku, ul. J.Waszyngtona 15 w sprawie uzgodnienia w trybie postanowień § 2 ust. 2 w/w rozporządzenia „Aneksu do Oceny dostosowania budynków Dziecięcego Szpitala Klinicznego-Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Białymstoku do aktualnych przepisów zabezpieczenia ppoż. z propozycją ewentualnych zmian”,

postanawiam zaopiniować pozytywnie zgodność zawartych wskazań z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej w zakresie:

- 1. akceptacji istnienia klap dymowych na przewodach wentylacji mechanicznej nie w poziomie każdego stropu, a na odgałęzieniach w każdej kondygnacji,**
- 2. odstąpienia od konieczności samoczynnego oddymiania korytarzy w części wysokiej,**
- 3. zastąpienia generatorów aerozolu gaśniczego, gaśnicami o rodzaju i pojemności środka gaśniczego zgodnego z przepisami regulującymi zasady wyposażania obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy.**

U Z A S D N I E N I E

Przedłożony materiał w formie dokumentacji oraz opinia opracowana przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i uzgodniony z rzeczoznawcą budowlanym pozwala na pozytywne zajęcie stanowiska przez Komendę zgodnie z dyspozycją w § 2 ust. 2 rozporządzenia

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 15, poz. 140).

Budynki AL i AP zakwalifikowane do Kategorii Zagrożenia Ludzi ZL II, o wysokościach odpowiednio 24,15m i 26,93m, połączone z budynkiem A1 o wysokości 31,5m (ZL III), posiadają wydzielone klatki schodowe z wentylowanymi przedsionkami, z zastosowaniem podwójnych drzwi o klasie odporności ogniowej 30min. Przedmiotowe klatki są wyposażone w urządzenia do usuwania dymu i gazów pożarowych. Szachty instalacyjne zostały uszczelnione w poziomie każdego stropu pianką o odporności ogniowej 60 min. W związku z powyższym poszczególne kondygnacje stanowią oddzielne strefy pożarowe o powierzchni do 500m². Budynek A1 posiada wydzieloną klatkę schodową drzwiami o klasie odporności ogniowej 60 min. oraz dobudowany dźwig dostosowany do przewozu ekip ratowniczych wraz z systemem wentylacji nadciśnieniowej w szybie dźwigu, klatce schodowej i korytarzach przed klatką schodową. Całość obiektu jest wyposażona w instalację sygnalizacyjno-alarmową, podłączoną do jednostki PSP i sprzężony z powyższym systemem wentylacji.

Zastosowane rozwiązania techniczne z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w kompleksie budynków Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku tj. podziału na wydzielone strefy pożarowe oraz zapewnienia wentylacji pożarowej na klatkach schodowych wraz z działającym systemem monitoringu pożarowego, pomimo niewielkiego przekroczenia wysokości (o 1,93m) w budynku AP, kwalifikujący go do budynku wysokiego, skłania do przychylnego rozpatrzenia wniosku o niestosowaniu samoczynnego oddymiania korytarzy. Zastosowane kapy przeciwpożarowe na przewodach wentylacji mechanicznej nie w poziomie każdego stropu, a na odgałęzieniach poszczególnych kondygnacji w zupełności spełnią swą funkcję. Kwestia zastosowania generatorów aerozolu gaśniczego nie wynika z obowiązków określonych przez podstawy prawne i z powodzeniem mogą być zastąpione przez wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy.

W związku z powyższym postanawiam jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, ul. Warszawska 3 w terminie 14 dni od daty otrzymania postanowienia.

Otrzymują :

1. Pan Romuald Stefan Jerulank Likwidator
Zarządu Inwestycji Akademii Medycznej
w Białymstoku, ul. J. Waszyngtona 15
2. Komendant Miejski PSP
w Białymstoku
3. a/a

ZASTĘPCA PODLASKIEGO
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
[Podpis]
St. Bryg. mgr inż. Marian Maciejewski