

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



ZP.271.1.47.2021.AP

Kędzierzyn-Koźle dnia: 23.07.2021

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: **Przebudowa oświetlenia ul. Mostowej i ul. Chemików - obwód nr 3**

I. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.*) odpowiada na pytania, które wpłynęły w dniu 22.07.2021r.:

Pytanie nr 1

Dzień dobry, co z wycinkami drzew, samosiejek, przycinaniem gałęzi po trasie kabla? Pytanie kieruję, ponieważ w przedmiarze, SWZ czy projekcie nie jest to uwzględnione. Czy jest w ogóle pozwolenie na wycięcie drzew, czy wykonawca będzie musiał je załatwiać we własnym zakresie?

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew lub krzewów, w związku z planowaną budową oświetlenia ulicznego, stąd w wypadku kolizji będą one omijane. W sytuacjach tego wymagających przewiduje się możliwość układania kabla elektrycznego przeciskiem.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia jako stanowiące integralną część SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej.

Daniel Bul /-/
Kierownik Wydziału Zamówień
Publicznych



Kędzierzyn-Koźle
Miasto możliwości

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601

Wydział Zamówień Publicznych
tel. +48 77 40 34 450
fax +48 77 40 34 451
e-mail: zp@kedzierzynkozle.pl