



LEGENDA	
SYMBOL	ZNACZENIE
	Strefa pożarowa objęta zakresem opracowania
EI 60 / REI 60	Klasy odporności ogniowej
	Odniesienie do punktu 6.3.xx części opisowej ekspertyzy
	Opisy/elementy projektowane
	Kierunek ewakuacji
	Hydrant wewnętrzny o średnicy 25 mm
	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

- strefa pożarowa 1 – projektowany żłobek z oddymianą klatką schodową
- strefa pożarowa 2 – szkoła podstawowa
- strefa pożarowa 3 – istniejący żłobek

		Zakład usługowy "EKO-POŻ" s.c. ul. Jesionowa 14, 62-571 Stare Miasto	
NAZWA OBIEKTU	Rozbudowa, przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części Szkoły Podstawowej nr 3 z przeznaczeniem na żłobek, ul. Tysiąclecia, dz. nr ew. 898/1, 63-600 Kępno		
TEMAT:	Ekspertyza Techniczna w trybie: art. 9 ust. 6 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682, z późn. zm.) oraz §2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225)		
OPRACOWALI:			
NAZWA RYSUNKU:	RZUT PIĘTRA I		
SKALA: 1:100	DATA: PAŹDZIERNIK 2023	NR RYSUNKU:	RYS-3