



Kraków, 24 maja 2024 r.

Znak sprawy: BA-X.2611.7.2024

Nazwa zamówienia:

Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin

Wyjaśnienia treści SWZ

24 maja 2024 roku do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.; dalej jako: Pzp) Zamawiający - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury udziela odpowiedzi.

Pytanie 1:

Jeżeli dach budynku jest skośny, nie można stosować konstrukcji balastowej. W tym przypadku zawsze pozostaje do użycia konstrukcja na rąbek, (uchwyt zgniatający rąbek blaszany przy użyciu śrub). Jaka jest podstawa chęci posiadania konstrukcji balastowej na powierzchni dachowej o kącie powyżej 5 stopni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dach obiektu Zamawiającego przeznaczonego do wykonania instalacji jest wykonany w dwóch technologiach: płyta żelbetowa (stropodach) oraz z więźba drewniana. Zgodnie z Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia ust. 4 pkt 5 lit. c Zamawiający wskazuje na metodę balastową, a tym samym na montaż konstrukcji nośnej pod panele fotowoltaiczne

na stropodachu. Cytowany punkt informuje również o tym, iż ostateczna decyzja co do lokalizacji konstrukcji nośnej zostanie wskazana w audycie przedwykonawczym.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

**Zastępca Dyrektora
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Zastępca Dyrektora ds.
Organizacyjnych**

**Sędzia
Robert Pelewicz**

/pismo podpisane podpisem elektronicznym/