



OPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Opolu  
45-005 Opole, ul. Budowlanych 1

Opole, 20 października 2023 r.

WPZ.52840.71.2023

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ustawy o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057), w związku z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku – Pana Jerzego Wrębiak z dnia 19.09.2023 r. (data wpływu do KW PSP Opole 21.09.2023 r.) o ustalenie rozwiązań zamiennych na podstawie „Ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Publicznego Przedszkola nr 5 przy ulicy Bohaterów Monte Casino 1, 49-300 Brzeg”, sporządzonej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Pawła Młota oraz rzeczoznawcę budowlanego inż. Joachima Wala

**postanawiam wyrazić zgodę**

**na zastosowanie rozwiązań zamiennych w przedmiotowym obiekcie w stosunku do wymagań bezpieczeństwa pożarowego, zawartych w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczących:**

1. Nienormatywnej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru (wydajność dwóch hydrantów DN 80 przy jednoczesnym poborze wynosi 18,90 dm<sup>3</sup>/s przy ciśnieniu 0,15 MPa wobec wymaganej 20 dm<sup>3</sup>/s) - § 5 ust. 1 pkt 2 oraz § 10 ust. 8 ww. rozporządzenia MSWiA

**i zapewnienie w obiekcie wymaganego poziomu bezpieczeństwa pożarowego poprzez realizację zaproponowanych w ekspertyzie rozwiązań zamiennych wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa, a nie wymaganych bezpośrednio przepisami techniczno - budowlanymi i przeciwpożarowymi, tj.:**

1. Wykonanie adresowalnego systemu sygnalizacji pożarowej zgodnie z wymaganiami określonymi w PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 zapewniającego ochronę pełną budynku.
2. Zastosowanie na drogach ewakuacyjnych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o natężeniu oświetlenia nie mniejszym niż 5 lx przy spełnieniu pozostałych wymagań określonych w PN-EN 1838 oraz w PN-EN 50172.
3. Wykonanie oznakowania ostrzegawczego zgodnie z wymaganiami określonymi w NF P 98-465 dla progów z klatki schodowej K 1 i drzwiach stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku.

**Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, należy spełnić w sposób bezpośrednio określony w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych.**

## UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 oraz art. 107 § 2 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) odstąpiono od szczegółowego uzasadniania z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości spełnia żądanie strony, nie mniej jednak Organ wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, w tym urządzeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach przeciwpożarowych wyłącznie dla przypadku wymienionego w postanowieniu,
- pozostałe ewentualne nieprawidłowości w zakresie przepisów techniczno-budowlanych oraz o ochronie przeciwpożarowej, nie wymienione w postanowieniu, wymagają realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną...”

## POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, ul. Budowlanych 1 w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Brak kompleksowego wykonania rozwiązań zamiennych jest równoznaczny z niezachowaniem warunków niniejszego postanowienia, co skutkuje występowaniem w obiekcie nieprawidłowości będących przedmiotem odstępstwa.



Opolski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
z up.  
*[Signature]*  
St. bryg. mgr inż. Wojciech Nawara  
Z-ca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

### Załączniki:

1. „Ekspertyza techniczna...”

### Otrzymują:

1. P. Mikołaj Poluszyński - pełnomocnik  
ul. 1 Maja 21/4  
45-068 Opole
2. KP PSP w Brzegu
3. a/a  
KP