



UWAGA - Wszystkie gałazki i podejścia do grzejników Dn 15

- Wszystkie grzejniki na 1 piętrze są istniejące i nie podlegają wymianie
- Wszystkie grzejniki na 1 piętrze podłączyć przewodami o średnicach wskazanych na rzutach do nowej instalacji
- Przewody prowadzić nad posadzką , jedynie we wskazanych miejscach prowadzić pod sufitem

Bogumił Konopka
Śląska Agencja Energetyczna

41 500 Chorzów ul. Rybski 57/21 601 48 04 96
☎ i fax (033) 247 63 73. ☎ (0 33) 245 99 04



| | |
|---------------|---|
| Investor | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KŁOBUCKU 42-100 KŁOBUEK, ul. 11 LISTOPADA 5c |
| Tenat | MODERNIZACJA KOTŁOWNI I INSTALACJI CO W BUD. PRZETWORNI REJONOWEJ W KRZEPICACH KRZEPICE UL. CZĘSTOCHOWSKA 1 |
| Faza | PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| Tytuł rysunku | INSTALACJA C.O. RZUT PARTERU |
| Projektant | mgr inż. Maria Czeszejko- Sochacka upr. 80/84 |
| Rok: 2021 | Skala: 1:100 |
| | Nr rys. 02 |