

Gmina i Miasto Odolanów

Rynek 1

63-430 Odolanów

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Garkach o wymiarach pola gry min. 12 m x 24 m, Gmina i Miasto Odolanów, woj. wielkopolskie**

Numer referencyjny: ZP.271.2.9.2025

Zamawiający, **Gmina i Miasto Odolanów**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) informuje, iż otrzymał od Wykonawcy zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

I. Zamawiający cytuje pytania i udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

PYTANIE 1:

W związku z przesłaną dzisiaj opinią geotechniczną i zapisami zawartymi w tej opinii zwracamy się z prośbą o wykonanie badań gruntu, min. dwóch odwiertów ręcznych do gł. min. 3m , w części północnej działki w obszarze określonej przez geologa w punkcie nr 6.2 jako teren podmokły z brakiem możliwości wjazdu , stanowiący teren łąki o obniżonym poziomie gruntu. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz po zapoznaniu się ze wstępnymi badaniami gruntu stwierdzamy, iż pod względem ilości i lokalizacji, badania są niewystarczające do oszacowania sposobu posadowienia budynku jak i przyjęcia stosownych izolacji przeciwwodnych.

ODPOWIEDŹ 1

W związku ze zmianą lokalizacji położenia sali gimnastycznej i obrócenia jej o 90 stopni, skierowanie dłuższą ścianą w kierunku istniejącego boiska sportowego. Uważamy, że wykonywanie dodatkowych odwiertów w części północnej działki jest bezzasadne.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z up. Burmistrza

Anna Roszkiewicz
Zastępca Burmistrza