

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



P. Mikołajewicz
do real.
URZĄD MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
Wpłytyło: 09-08-2021
L.dz.: 2444

Kędzierzyn-Koźle, 2021-08-05

OSR-IUC.7012.26.2021.DK

Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji w mieście

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 22.07.2021 r. (data wpływu 26.07.2021 r.) Nr IRE-DS.7011.16.2021.RM, w sprawie wydania warunków technicznych dla zadania pn. „PT i budowa/przebudowa ul. Błonie”, poniżej przedstawiam stanowisko w sprawie.

WARUNKI TECHNICZNE

1. Ulica Błonie nie jest obecnie oświetlenia latarniami.
2. W przypadku zamiaru wykonania nowej instalacji oświetlenia ulicznego na tej ulicy koniecznym będzie uwzględnienie w projekcie zabudowy nowej szafki SOU na warunkach określonych przez TAURON Dystrybucja S.A.
3. Projektowana instalacja oświetleniowa winna uwzględniać rozwiązania oszczędnościowe obniżające zużycie energii elektrycznej.
4. Przy projektowaniu oświetlenia zaleca się dobór słupów aluminiowych anodowanych zabezpieczonych od dołu elastomerem do wysokości 25-35 cm oraz oprawy wykonane w technologii LED, wyposażone w zasilacz DALI lub 0-10V, z zabudowanym sterownikiem firmy APANET Green System lub PHILIPS oraz bezpłatnym dostępem do systemu sterowania, zarządzania i monitoringu oświetleniem na okres 10 lat od jego wdrożenia.
5. Słupy należy oznakować naklejkami odpornymi na czynniki atmosferyczne, na których nadrukowane będą cyfry koloru białego wys. 7 cm na niebieskim tle.
6. Proponowane rozwiązania techniczne, na etapie koncepcyjnym projektu, jak również jego wersję ostateczną, należy uzgodnić z tut. Energetykiem Miejskim.

ENERGETYK
MIEJSKI
Daniel Kielkiewicz

Sprawę prowadzi: Daniel Kielkiewicz

Tel. 77 40 50 386