

OZNACZENIA

- OPTYCZNA CZUJKA DYMU
- CZUJKA ZE WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA
- WIELOSENSOROWA CZUJKA DYMU I CIEPŁA
- WIELOSENSOROWA CZUJKA DYMU I CIEPŁA ZE WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA
- KS1 — ELEMENT KONTROLNO–STERUJĄCY 2 WEJŚĆ/1 WYJŚĆ
- KS2 — ELEMENT KONTROLNY 8 WEJŚĆ
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY ADRESOWANY
- ZSO — ZASILACZ BUFOROWY DLA SYGNALIZATORÓW OPTYCZNYCH, W OBUDOWIE Z AKUMULATORAMI, CERTYFIKOWANY, NP.: ZSP135–DR–3A–2, MERAWEX LUB RÓWNOWAŻNY
- ZKB — ZASILACZ BUFOROWY DLA KLAP BYTOWYCH, W OBUDOWIE Z AKUMULATORAMI, CERTYFIKOWANY, NP., ZSP135–DR–3A MERAVEX LUB RÓWNOWAŻNY
- KLAPA BYTOWA WG PROJEKTU WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- SYGNALIZATOR OPTYCZNY LED, NP.: SO–Pd11, SAWEL LUB RÓWNOWAŻNY

UWAGI:

1. Instalację sygnalizacji pożaru LD2/2 wykonać kablem HTKSHekw 1x2x1.4.
2. Instalację dozorową zasilania do modułów sterująco – monitorujących LK2/2 wykonać kablem HTKSHekw PH90 1x2x1.0 (trasa E90).
3. Instalację zasilania sygnalizatorów alarmowych wykonać kablem HTKSHekw PH90 2x1x1.0 na uchwytach E90.
4. Istniejącą centralę SSP należy rozbudować o dodatkowe moduły liniowe lub wymienieć na nową centralę tego samego producenta, umożliwiającą obsługę istniejących i dodatkowych, nowoprojektowanych linii dozorowych.

Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz używanie tych rysunków do jakichkolwiek innych celów bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.

STEFAN GŁAZ
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
02-550 Warszawa ul. J. Dąbrowskiego 1m8 REGON:142 453 154, NIP: 521-168-81-60
Tel. 22 845 18 38; e-mail: stefan_g@poczta.onet.pl

Faza opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Nazwa/adres obiektu:	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o.		
Inwestor / Zamawiający:	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o. ...		
Adres Inwestora:	...		
Nazwa zadania:	Przebudowa pomieszczeń Bloku Operacyjnego na Pracownię Radiologii Zabiegowej (Sala Hybrydowa)		
	Imię i Nazwisko	Specjalność, nr upr.	Podpis
Projektant:	mgr inż. Adam Zdziarski	upr. bud. w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń MAZ/0334/POOE/13	
Opracował(a):			
Sprawdził:	mgr inż. Robert Bulzacki	upr. bud. w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń MAZ/0338/PWOE/13	
Branża:	ELEKTRYCZNA	Data:	07.2024r.
Nazwa rysunku:	RZUT PODDASZA. INSTALACJA SSP.	Skala:	1:100
Zakres opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY		

Numer rysunku:	Nr kontraktu	Stadium	Branża	Opracowanie	Etap	Numer	Rewizja
	-	PW	- E	- ZP	- 0	- R02	0