

GMINA OŚWIĘCIM

ul. Zamkowa 12

32-600 Oświęcim

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przebudowa ul. Załawie w Babicach.

Numer referencyjny: WI.2712.17.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **GMINA OŚWIĘCIM**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 4

Dzień dobry, w nawiązaniu do Państwa udzielonych w dniu dzisiejszych odpowiedzi w szczególności pytanie i odp nr 3, informujemy, że w SWZ w pkt 8.2 jak również w ogłoszeniu o zamówieniu w SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW pkt 5.2, Zamawiający podał Fakultatywne podstawy wykluczenia tylko z art 109 ust 1 pkt 4. a nie jak Zamawiający podał w odpowiedzi nr 3 z dnia 19.08.2024. Proszę o uaktualnienie odpowiedzi nr 3 lub dokonanie właściwej zmiany w SWZ jak i w ogłoszeniu. W związku z tym prosimy o ponowne przeanalizowanie

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, w opublikowanych dokumentach zamówienia (Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ) przewidział fakultatywną podstawę wykluczenia wykonawcy na mocy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień

publicznych i ta przesłanka wykluczenia z postępowania jest obowiązująca.

Natomiast w opublikowanych w dniu 19.08.2024r. wyjaśnieniach treści SWZ Zamawiający dokonał pomyłki w wyjaśnieniach na Zapytanie nr 3, wobec czego dokonuje ich sprostowania:

Było:

" Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku wskazanym w art.109 ust. 1 pkt 4 PZP, oraz w przypadkach wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 zgodnie z ustawą PZP."

Powinno być:

" Zgodnie z zapisami SWZ (pkt. 8.2), Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku wskazanym w art.109 ust. 1 pkt 4 PZP".

Zapisy SWZ z pkt. 8.4. nie stanowią wykazu przesłanek wykluczenia w prowadzonym postępowaniu, a informują, że Wykonawca nie zostanie wykluczony w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt **2–5** i 7–10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp (wykona procedurę samooczyszczenia - tzw. „self-cleaning”).

Zapytanie nr 5

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym pn.: „Przebudowa ul. Załawie w Babicach” (WI.2712.17.2024) zwracamy się o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące przedmiotu przetargu:

- Czy w ramach przedmiotu zadania należy wykonać przebudowę sieci teletechnicznej Orange? Załączone przedmiary robót nie obejmują przebudowy wyżej wymienionej sieci teletechnicznej.
- Załączony rysunek „O-04_szafka” jest nie czytelny (brak możliwości odczytania schematu szafki). Prosimy o udostępnienie czytelnego rysunku szafy oświetlenia ulicznego.
- Prosimy o podanie rodzaju wysięgników do słupów oświetlenia ulicznego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

- Tak, przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę sieci Orange. Projektant omyłkowo nie ujął w/w zakresu w załączonych przedmiarach. Zamawiający uzupełnia dokumentację postępowania w zakresie dołączenia dodatkowego przedmiaru robót i SST na przebudowę sieci teletechnicznej.
- Rysunek O-04 jest rysunkiem poglądowym i nie stanowi rozwiązania od konkretnego producenta. Projektuje się szafę jednoczęściową, o stopniu ochrony minimum IP 54. Szafka powinna posiadać układ sterowniczy za pomocą zegara astronomicznego z możliwością zdalnego sterowania i odczytu parametrów sieci, dodatkowy zegar astronomiczny jako rezerwa sterownika, przełącznik serwisowy, gniazdo serwisowe 230V/16A. Pozostałe elementy oraz zabezpieczenia należy dobrać stosownie do faktycznie zamontowanych opraw.
- Przyjęto do obliczeń fotometrycznych montaż opraw na słupie bez dodatkowych wysięgników. Jednak w przypadku wyboru przez wykonawcę oprawy która nie ma możliwości montażu bezpośrednio na słupie należy zamontować wysięgniki nie dłuższe niż 0,5m które zostały ujęte w przedmiarze.

Z up. Wójt
Robert Dziuba
Sekretarz Gminy