



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gnojnik dnia: 2023-05-16

Gmina Gnojnik

Gnojnik 363

32-864 Gnojnik

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **”Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - dz. 546/5 w msc. Gosprzydowa - gm. Gnojnik”** – znak sprawy **RliD.271.11.2023.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy można sprecyzować co powinien zawierać: zestaw sprawnościowy? oraz parametry techniczne poszczególnych urządzeń

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

ZAMAWIAJACY ZWRACA UWAGĘ, ŻE W RAMACH ZAMÓWIENIA ELEMENTEM ZABAWOWYM NOWYM DO ZAKUPU I MONTAŻU JEST WYŁĄCZNIE ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY. POZOSTAŁE URZĄDZENIA SĄ URZĄDZENIAMI ZAMONTOWANYMI I ISTNIEJĄCYMI, KTÓRE W RAMACH ZADANIA MAJĄ ZOSTAĆ ZDEMONTOWANE I ZAMONTOWANE ZGODNIE Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU STANOWIACYM ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA. Strefy bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń są podane w opisie do projektu zagospodarowania terenu. Zatem informacje niezbędne do przeniesienia istniejących

na placu urządzeń są podane w dokumentacji stanowiącej załącznik do postępowania o udzielenie zamówienia.

Zestaw sprawnościowy, który ma zostać zakupiony i zamontowany jako nowy element placu zabaw został opisany i zwizualizowany w dokumentacji załączonej do postępowania. Powinien on zawierać m.in. 2 x ściankę wspinaczkową, zjeżdżalnię, tunel z opon, tunel z tworzywa, tunel z elementów stalowych, 2 x tor przeszkód, drabinki, wejście tunelowe oraz podstawowe, 2 x pomost, równoważnię czteroelementową. Wszystkie wymagane elementy widoczne są na wizualizacji. Zamawiający dopuszcza inny układ poszczególnych elementów niż wskazany na wizualizacji ale przy zachowaniu wymiarów urządzenia, jego wysokości i wymaganej strefy bezpieczeństwa zgodnie ze zgłoszeniem i projektem zagospodarowania terenu. Zaproponowane przez Wykonawcę Urządzenie będzie podlegało akceptacji Zamawiającego na etapie realizacji.