

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



ZP.271.1.22.2025.RM

Kędzierzyn-Koźle, 06.05.2025

WSZYSCY WYKONAWCY

zainteresowani udziałem w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.:

Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32 w Kędzierzynie-Koźlu (etap III - parter i piwnice)"

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 w zw. z art. 286 ust. 1, 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) – odpowiada na pytania dotyczące treści SWZ, które wpłynęły do Zmawiającego w dniach 24.04.2025 i 25.04.2025 r. i modyfikuje treść SWZ jak wynika z udzielonych odpowiedzi.

Zestaw pytań nr 6 (pytanie) z dnia 24.04.2025 r.

Po zapoznaniu się z odpowiedziami na pytania z dnia 24.04.2025r. informuję, że w dalszym ciągu nie można dobrać kompletnego systemu VRF, który spełniałby jednocześnie wszystkie parametry wyszczególnione w załączniku nr 1A. Wszystkie urządzenia w systemie muszą pochodzić od jednego producenta aby były ze sobą kompatybilne. Zaprojektowany agregat posiada EER udokumentowany certykatem Eurovent na poziomie 2,80 i nie spełnia wymaganego parametru. Na rynku są producenci których agregaty, spełniają wymagany EER na poziomie 3,15, ale pozostałe urządzenia wchodzące w skład systemu nie spełnia minimalnych wymaganych parametrów technicznych np. poziomu ciśnienia akustycznego jed. wewnętrznych. Proszę w takim razie o wskazanie co najmniej dwóch producentów, których wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu VRF spełniają jednocześnie wszystkie wymagane parametry techniczne.

Zestaw pytań nr 7 (pytanie) z dnia 25.04.2025 r.

Zaprojektowany agregat o modelu ARNU 220LTE5 został wycofany z produkcji. Jedno odpowiednik o modelu ARUM220LTE6 ma wartość współczynnika EER=2,8. Proszę o poprawę parametrów równoważności na poprawę, gdyż w dalszym ciągu nie ma na rynku producenta, który spełnia wszystkie wymagane parametry

Odpowiedź na pytanie nr 6 i 7:

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania zaktualizowany **Załącznik Nr 1A do Formularza oferty -TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI**(parametry istotne), w którym dokonano stosownych zmian (zob. plik pn. „Załącz. Nr 1A do Form. oferty -TAB. RÓWNOWAŻN. (param. istotn) - akt 6.5.25”).

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia oraz zmianę, jako stanowiące integralną część SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 6 i 286 ust. 7 ustawy Pzp stanowisko Zamawiającego zostało przekazane wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie niniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W imieniu Zamawiającego

Daniel BUL

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych /-/