

Gmina Malanów

Turecka 16

62-709 Malanów

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Montaż instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb SP w Malanowie

Numer referencyjny: RI.271.7.2024.WS

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Malanów**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie:

1. W PFU jest zapis: "8.2.4 Wymagania w zakresie materiału i budowy konstrukcji wsporczych. Wymagania dla instalacji naziemnych Wymaga się zastosowania konstrukcji wsporczej wykonanej ze stali ocynkowanej ogniowo oraz aluminium z mocowaniami ze stali nierdzewnej, dwupodporowej, zapewniającej usytuowanie modułów nad poziomem gruntu minimum 70 cm. Wymagania odnośnie konstrukcji montażowej dla instalacji naziemnych przedstawiono w Tabeli 5." Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji wsporczej wykonanej ze stali ocynkowanej ogniowo oraz aluminium z mocowaniami ze stali nierdzewnej, dwupodporowej, zapewniającej usytuowanie modułów nad poziomem gruntu minimum 65 cm?

2. PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY” punkt 10. Wycinka drzew. W związku z kolizją lokalizacji instalacji fotowoltaicznej z istniejącymi drzewami Zamawiający wymaga od Wykonawcy w ramach prowadzenia robót do wycinki drzew, dodatkowo Wykonawca będzie zobowiązany w ramach wyciętych drzew posadzić nowe we wskazanych przez Zamawiającego miejscach. Proszę o podanie ilości, wielkości sadzonek oraz jaki gatunek drzew na być posadzony.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad 1. Zamawiający prosi o zachowanie wymaganych 70 cm, zgodnie z zapisem w PFU.

Ad 2. Informacja dotycząca nasadzenia drzew podana jest w przedmiarze robót (pozycja 27)- „Zgodnie z decyzją wydaną przez Starostę Tureckiego Gmina Malanów jest zobowiązana do nasadzenia drzew z gatunku lipa drobnolistna z prostym pniem o obwodzie nie mniejszym niż 8-10 cm osiągniętym na wysokości 100 cm, materiałów klasy I, korona prawidłowa wykształcona, system korzeniowy prawidłowa wykształcony i zabezpieczony (jutą i siatką drucianą).

Dodatkowo w decyzji wpisano, iż należy dla każdego z posadzonych drzew zastosować 3 paliki o średnicy min. 8 cm toczone, zaimpregnowane próżniowo oraz wiązania z czarnej elastycznej tkaniny o szerokości min. 3 cm szt.”

Zamawiający