

Uzupełnienie do dokumentacji przetargowej.

1. W zakres prac wchodzi modernizacja kotłowni zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami. Montaż nowego kotła i urządzeń towarzyszących zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi dotyczącymi Ekoprojektu (Uchwała antysmogowa Marszałka Województwa Mazowieckiego tj. uchwała 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 24 października 2017r.) i Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe D.U. z 2019r. poz. 363) .
Dla prac modernizacji kotłowni 1 szt. należy wykonać dodatkowo zewnętrzne wejście do kotłowni, w celu wniesienia pieca i urządzeń towarzyszących np. bufor 1000 l.
2. Wykonawca w ramach robót elektrycznych zobowiązany jest do wymiany tablic rozdzielczych na elewacji budynku, oraz po zakończeniu robót elektrycznych do wykonania badań instalacji
3. Do odbioru końcowego prac należy sporządzić **Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynku**

Obowiązkiem Wykonawcy, przed złożeniem oferty, jest dokonanie lustracji na gruncie w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji służących do prawidłowej wyceny oferty.