

Kamień Pomorski, 25-11-2021r.

Starosta Kamieński
ul. Wolińska 7B
72-400 Kamień Pomorski

**PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
DOTYCZĄCEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANEJ SIECI UZBROJENIA TERENU**

Naradę przeprowadzono na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z 28.01.2020r., Dz.U. z 2020r. poz. 276).

Znak sprawy: **GiK.6630.152.2021.ds**

Wnioskodawca: POLMAR Mariusz Drzymała
72-510 Wolin, ul. Mała 7b/5, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: gm. Międzyzdroje obr. Wicko dz. 104, 143/1, 143/10

Rodzaj i funkcja przewodu: sieć elektroenergetyczna - oświetleniowa, sieć wodociągowa wraz z przyłączami, sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

Przewodniczący: Danuta Szyk
Stanowisko przewodniczącego: Geodeta

Protokolant: Renata Wojcieszonek

W naradzie elektronicznej uczestniczyli:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dziwnowie; Tomasz Domżański
2. OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu; Janusz Wesołowski
3. G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o.; Marcin Miśkiewicz
4. ENEA Operator Sp. z o.o. ; Tomasz Auguścik
5. MPGK Sp. z o.o. w Wolinie; Adam Kus
6. Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o.; Roman Wojtyniak

W naradzie elektronicznej (pomimo zawiadomienia) nie uczestniczyli:

1. Orange Polska Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
2. ZDP w Kamieniu Pomorskim
3. Urząd Gminy Międzyzdroje

Sposób prowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Termin zakończenia: 24.11.2021r. godz. 15:30

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: **brak**

Stanowisko uczestników narady w załączniku do niniejszego protokołu.

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

UWAGI:

ENEA Operator Sp. z o.o.

- 1) Przy zbliżeniach, skrzyżowaniach z urządzeniami elektroenergetycznymi należy:
 - a) zachować normatywne odległości;
 - b) prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności;
- 2) Na 7 dni przed rozpoczęciem prac ziemnych zgłosić je mailem: rd.miedzyzdroje@operator.enea.pl
- 3) W razie braku możliwości zachowania odległości normatywnych od kabli ENEA Operator Sp. z o.o. można przyjąć zmniejszone ich wartości stosując na tych kablach rury osłonowe z tworzywa sztucznego.

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o

Projekt uzgodniono z poniższymi uwagami

- I. Prace ziemne w miejscach skrzyżowań z siecią gazową wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności – rury PE :
- II. zachować normatywne odległości od sieci gazowej - równoległe zbliżenie do sieci gazowej min 0,5m
- III. Przed przystąpieniem do prac wykonywanych metodą bezwykopową na skrzyżowanych

z gazociągami, należy zlokalizować faktyczne położenie sieci gazowej
Zawiadomić na 7 dni przed rozpoczęciem robót Biuro Obsługi sieci gazowych w Kamieniu Pomorskim
tel.91 3820852 , e-mail : kamien@gen.com.p

PRZEWODNICZĄCA NARADY
KOORDYNACYJNEJ
z up. Starosty Kamieńskiego

Danuta Szyk

.....
Podpis i pieczęć przewodniczącego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatową bazę GESUT (...) aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne.
3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
5. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z późn. zm.).

