



Oznaczenie sprawy: ZP3/2417/24

Poznań, dnia 22.08.2024 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**ODPOWIEDZI na zapytania w sprawie SWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w trybie podstawowym, na: **dostawę opraw oświetleniowych wraz z wymianą w obiektach UAM** (Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części).

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Pytanie 3.** Dotyczy : Część 1 Collegium Maius ul.Fredry 10 w Poznaniu

Załącznik nr A Opis przedmiotu zamówienia pkt.1 i 2

Po przeprowadzonej wizji lokalnej w dniu 20.08.2024r proponujemy ujednolicenie parametru IP dla pkt.1 i 2 jako nie mniejszy niż IP44 oraz wykreślenie parametru IK w przypadku pkt.1 .

Uzasadnienie

W związku z tym, iż przetarg dotyczy wyłącznie pomieszczeń toalet, a druga wskazana w specyfikacji przetargu oprawa downlight nie ma podanego IK, to parametr dla oprawy natynkowej nie musi być obligatoryjny, jako wynoszący IK10. Podobnie w przypadku IP, gdzie raz jest wskazane IP44 - w przypadku downlight, a dla plafonu IP54.

**Odpowiedź 3. Zamawiający nie wyraża zgody na ujednolicenie parametru IP dla pkt.1 i 2 jako nie mniejszy niż IP44 oraz nie wyraża zgody na wykreślenie parametru IK w przypadku pkt.1.**

**Zmianie terminu składania i otwarcia ofert**

Termin składania ofert zostaje przesunięty z dnia 26.08.2024 r., godz. 10:00 na dzień **27-08-2024 r., godz.: 10:00.**

Termin otwarcia ofert zostaje przesunięty z dnia 26.08.2024 r., godz. 10:30 na dzień **27-08-2024 r., godz.: 10:30.**

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy rozdziału 14 pkt. 14.1 SWZ i otrzymują następujące brzmienie: „14.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia: **25-09-2024 r.**”

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Z-ca KANCLERZA  
ds. technicznych

mgr inż. Marek Sobczak

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań  
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293  
tel. +48 61 829 43 09, fax +48 61 829 44 00  
marek.sobczak@amu.edu.pl

[www.amu.edu.pl](http://www.amu.edu.pl)

*Alfreda Pinińska*