

LEGENDA:

- zakres strefy pożarowej
- zakres strefy pożarowej
- ściany istniejące
- projektowane ściany z bloczków wapienno-piaskowych gr. 18 cm na zaprawie murarskiej
- projektowane zamurowana z cegły pełnej
- projektowane ściany wewnętrzne w konstrukcji lekkiej na profilach stalowych CW100 + wełna 10 cm + obustronnie płyta GK 1,25 cm
- projektowane ściany wewnętrzne w konstrukcji lekkiej na profilach stalowych CW50 + wełna 5 cm + obustronnie płyta GK 1,25 cm
- projektowane wyburzenia
- elementy do demontażu

Nr pom.	Nazwa pom.	Pow.
1.1	KOMUNIKACJA	71,69
1.2	POM. TECHNICZNE	7,58
1.3	KOMUNIKACJA	9,46
		88,73 m²

- 1 — oprawa oświetleniowa LED 365x365x50 IP40 4000K 12W (N2XH-J 3x1,5 0,6/1kV)
- AW — Oświetlenie awaryjne 2 LED LV2R 3W 1h SE AT (N2XH-J 3x1,5 0,6/1kV)
- wypust 230V oświetlenie szybu windy (przewód N2XH-J 5x6 0,6/1kV) pozostawić min.5m
- wypust 400V winda (N2XH-J 3x1,5 0,6/1kV) do szafy aparatury sterowej windy
- TS — szafa aparatury sterowej windy
- MSU — miejscowa szyna uziemiająca
- odejście linii w górę
- odejście linii w dół

UWAGI

1. JAKO ŚRODKI OCHRONY PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM WYKORZYSTANO:
- samoczynne wyłączenie zasilania realizowane w układzie sieci TN-S;
- zastosowanie urządzeń II klasy ochronności.

2. Wszystkie przejścia systemem kablowym przez strefy pożarowe należy zabezpieczyć systemem biernej ochrony przeciwpożarowej
3. Osprzęt znajdujący się w przestrzeni dróg ewakuacyjnych powinien być wykonany z materiałów wydzielających trujących toksyn i nadmiernie dymiących - materiałów bezhalogenowych
4. Kable powinny być umieszczone prostopadle i równolegle do krawędzi ścian i sufitu.
5. Całość instalacji w zakresie okablowania musi zostać wyraźnie opisana celem jednoznacznej identyfikacji obwodów.
6. Obudowy poszczególnych pól należy trwale oznaczyć zgodnie z przeznaczeniem i wyposażeniem
7. Do podszybia doprowadzić przewód uziemiający z instalacji uziemienia budynku
8. Oprawę oświetlenia podstawowego zasilić z istniejącego obwodu oświetleniowego
9. Oprawę oświetlenia awaryjnego przy windzie zasilić z RGB (pozostałe oświetlenie awaryjne oraz ewakuacyjne korytarzy wg. odrębnego opracowania)

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W MIĘDZYZDROJACH PRZY UL. LEŚNEJ W ZAKRESIE BUDOWY WEWNĘTRZNEGO SZYBU WINDOWEGO DZ. NR 47, OBRĘB 21 MIĘDZYZDROJE

INWESTOR:
GMINA MIĘDZYZDROJE
PLAC RATUSZOWY 1
72-500 MIĘDZYZDROJE

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHidea
Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5
tel. (91) 812-19-68, 605-076-661

BRANŻA: ELEKTR.
SKALA: 1:100

TEMAT RYSUNKU:
RZUT PIĘTRA I

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
NUMER RYSUNKU: E3

PROJEKTOWAŁA: mgr inż. Mariusz Kraszewski upr. nr ZAP/0123/P8E/18
SPRAWDZIŁA: mgr inż. Arkadiusz Sienkiewicz upr. nr ZAP/0147/POOE/07
DATA: SIERPIEŃ 2022

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.