

Szpital Specjalistyczny nr 2  
Batorego 15  
41-902 Bytom  
Pismo: 14/14PN/2019/17

Bytom dnia: 2019-06-24

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-06-14 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie - **Organizację Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej.**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

1. W PFU jest napisane: Przewiduje się na obiekcie gazy medyczne w postaci:
  - instalacji tlenu z terenowym prowadzeniem od budynku tlenowni do przedmiotowego obiektu a następnie rozprowadzeniem do wszystkich punktów poboru. Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem przetargu jest wykonanie instalacji tlenu medycznego od źródła zasilania (tlenowni) do remontowanego budynku.

***Odpowiedź Zamawiającego:***

Zamawiający informuje, iż należy wykonać tlenowa szafę przyścienna na 2 sekcje po 6 butli.

2. Która szpitalna tlenownia ma zasilać remontowany budynek?

***Odpowiedź Zamawiającego:***

Zamawiający informuje, iż należy wykonać tlenowa szafę przyścienna.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

