

PIETRO II

<u>Objaśnienia skrótów</u>	<u>Oznaczenia elementów</u>
SKD - System Kontroli Dostępu	KP - Kłapa pożarowa
SSP - Sygnalizacja Alarmu Pożaru	KD - Kłapa dymowa
DSO - Dźwiękowy system ostrzegawczy	BP - Oddzielenie pożarowe
SUG - System gaszenia gazem	ROP - Ręczny ostrzegacz pożaru
AUTO - Działanie wg automatyki budynku	FLOW SWITCH - Wskaźnik przepływu
STOP - Normalnie wyłączone	ZKA - Zawór kontrolno-alarmowy
NO - Normalnie otwarte	DR - drukarka centrali systemu
NZ - Normalnie zamknięte	SSP
	CSP - Centrala systemu SSP

urządzenia pracujące w czasie pożaru	
P - Pracuje w alarmie II stopnia	Pr - Wydruk na drukarce
N - Nie pracuje w alarmie II stopnia	EL - Wyłączenie obwodów w alarmie II stopnia
O - Otwarte w alarmie II stopnia	K - Komunikat alarmowy w alarmie II stopnia (Ka-alarm; Ko-ostrzeżenie)
Z - Zamknięte w alarmie II stopnia	B - Zamknięcie przegrody pożarowej w alarmie II stopnia
S - Sygnalizacja w alarmie I i II stopnia	R - Sterowanie ręczne
L0 - Zjazd windy na L0 w alarmie II stopnia	A - Sterowanie automatyczne
TA- Transmisja alarmu II st. do stacji monitorowania	M - Monitorowanie
TU - Transmisja uszkodzenia do stacji monitorowania	