Rzędna terenu	244.30	244.30	244.30	244.30	244.30	244.30	244.30	244.30
Rzędna dna kanalizacji	242.49	243.03	243.10	243.10	243.15	243.15	243.20	243.24
Głębokość posadowienia przewodu	1.81	1.27	1.20	1.20	1.15	1.15	1.10	1.06
Średnica, materiał, spadek		PP dwuścienne SN8 dn400, i = 0.5%		PP dwuścienne SN8 dn400, i = 0.5%		PP dwuścienne SN8 dn250		
Odległość		0.00	14.90	15.90	24.90	25.90	35.40	44.35
Oznaczenie	s - iko 4 bet. DN1000 (osadnik)		s - iko 13 bet. DN1000 (osadnik)		s - iko 14 bet. DN1000 (osadnik)		s - iko 15 PP/PVC dn425	s - iko 16 PP/PVC dn425

Rzędna terenu	244.30
Rzędna dna kanalizacji	243.30
Głębokość posadowienia przewodu	1.00
Średnica, materiał, spadek	i = 0.5%
Odległość	55.95
Oznaczenie	s - iko 17 PP/PVC dn425

Odcinki: L = 14.90m; L = 1.00m; L = 9.00m; L = 1.00m; L = 9.50m; L = 8.95m; L = 11.60m

zamierzenie inwestycyjne	**Projektowany budynek hali sportowej z przedszkolem i przewiązką oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, przy Szkole Podstawowej w Łapanowie, gmina Łapanów.**		
branża	SANITARNA	Skala 1:50	rys. nr 4
temat rysunku	Profil zewnętrznej instalacji kanalizacji opadowej dla odcinka iko-3		
inwestor	Gmina Łapanów Łapanów 34 32-740 Łapanów		
projektant	mgr inż. Krzysztof Słowik Uprawnienia nr: Specjalność instalacyjna: MAP/0607/PBS/16 Specjalność drogowa: MAP/0033/PWOD/19 Specjalizacja T-B wod.-kan.: MAP/0004/Sp-PBS/23		
sprawdzający			
data	lipiec - sierpień 2023		

do projektowania wykorzystano oprogramowanie ZWCAD pro 2023