Rzędna terenu	244.30	244.30	244.30	244.30	244.30	244.30	244.30	244.30	244.30	244.30	
Rzędna dna kanalizacji	243.02	243.10	243.10	243.16	243.16	243.19	243.19	243.23	243.23	243.28	
Głębokość posadowienia przewodu	1.28	1.20	1.20	1.14	1.14	1.11	1.11	1.07	1.07	1.02	
Średnica, materiał, spadek	PP dwuścienne SN8 dn400	i = 0.5%	PP dwuścienne SN8 dn400	i = 0.5%	PP dwuścienne SN8 dn400	i = 0.5%	PP dwuścienne SN8 dn400	i = 0.5%	PP dwuścienne SN8 dn250	i = 0.5%	
Odległość	0.00 (L = 15.30m)	15.30 (L = 1.00m)	16.30 (L = 12.05m)	28.35 (L = 1.00m)	29.35 (L = 5.90m)	35.25 (L = 1.00m)	36.25 (L = 7.95m)	44.20 (L = 1.00m)	45.20 (L = 10.85m)	56.05 (L = 1.00m)	57.05
Oznaczenie	s - iko 3 bet. DN1000 (osadnik)	s - iko 8 bet. DN1000 (osadnik)		s - iko 9 bet. DN1000 (osadnik)		s - iko 10 bet. DN1000 (osadnik)		s - iko 11 bet. DN1000 (osadnik)		s - iko 12 bet. DN1000 (osadnik)	

zamierzenie inwestycyjne	**Projektowany budynek hali sportowej z przedszkolem i przewiązką oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, przy Szkole Podstawowej w Łapanowie, gmina Łapanów.**
branża	**SANITARNA** — Skala 1:50 — rys. nr 3
temat rysunku	**Profil zewnętrznej instalacji kanalizacji opadowej dla odcinka iko-2**
inwestor	Gmina Łapanów Łapanów 34 32-740 Łapanów
projektant	mgr inż. Krzysztof Słowik Uprawnienia nr: Specjalność instalacyjna: MAP/0607/PBS/16 Specjalność drogowa: MAP/0033/PWOD/19 Specjalizacja T-B wod.-kan.: MAP/0004/Sp-PBS/23
sprawdzający	
data	lipiec - sierpień 2023

do projektowania wykorzystano oprogramowanie ZWCAD pro 2023