

Ostrów Mazowiecka, 19.12.2023 r.

Pismo: ZP.271.48.2023

Do wszystkich Wykonawców

**O D P O W I E D Ź**  
**na zapytania w sprawie SWZ**  
**oraz powiadomienie o zmianie SWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: **Modernizacja nawierzchni bitumicznej ulicy 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej (na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do ronda Pileckiego) i modernizacja nawierzchni bitumicznej wjazdu na ulicę Rataja w Ostrowi Mazowieckiej.**

**Treść zapytań i stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:**

1. Wykonawca zwraca się z następującymi pytaniami dotyczącymi w/w postępowania przetargowego:
  - 1) Prosimy o wskazanie adresu odwozu materiału z frezowania?
  - 2) Czy Wykonawca załącza do oferty kosztorysy ofertowe?
  - 3) Czy Wykonawca w ofercie powinien skalkulować koszty robót pomiarowych geodezyjnych, koszty związane z wykonaniem projektu oraz wdrożeniem czasowej organizacji ruchu oraz inwentaryzacji powykonawczej?
  - 4) Prosimy o podanie rodzaju asfaltu do wyrównania istniejącej podbudowy?

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

- Ad. 1)** Adres zostanie wskazany po zawarciu umowy (plac będzie znajdował się na terenie miasta Ostrów Mazowiecka). Odległość na którą należy przetransportować materiał wynosi do 3 km. Wytwórcą odpadu destruktu z frezowania nawierzchni bitumicznej będzie Zamawiający. Za sprawy związane z obsługą BDO będzie odpowiedzialny Zamawiający;
- Ad. 2)** Wykonawca nie musi przedstawiać kosztorysów ofertowych wraz z ofertą. Zamawiający, przed podpisaniem umowy, zażąda załączenia kosztorysów od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza;
- Ad. 3)** Wykonawca w ofercie powinien skalkulować koszty związane z wykonaniem projektu oraz wdrożeniem czasowej organizacji ruchu. Wykonanie robót pomiarowych geodezyjnych oraz inwentaryzacji powykonawczej nie jest konieczne w przypadku zamówienia tego rodzaju;
- Ad. 4)** Należy przyjąć wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W dla KR3/KR4.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie wynikającym z udzielonych odpowiedzi na zapytania.

*Zamawiający*