

Bytom dnia: 2025-03-31

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Modernizacja bloku nr 3 na potrzeby Oddziału
Pediatricznego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu..

Numer referencyjny: 8/8PN/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3

Działając w oparciu o art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605, zwanej dalej ustawą Pzp), prosimy o wyjaśnienie treści SWZ:

1. Prosimy o uzupełnienie rysunków oraz opisów

a) branży elektrycznej:

rys. E01, E03, E04, E07, E09

b) Architektury

rys. 03A, 05A, 07A, 09A, 10A, 12A, 13A, 15A, 16A, 18A, 20A

c) Instalacje sanitarne i wentylacja

Opis oraz rysunki brakujące

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż zmieścił rysunki ale nie dotyczą one 3 piętra.

2. Prosimy o przekazanie listy wyposażenia socjalnego oraz medycznego jakie wchodzi w zakres realizacji zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje iż wyposażenie zostało uwzględnione w przedmiarach architektonicznych oraz sanitarnych.

3. Prosimy o informację, czy zmiany w zakresie instalacji gazów medycznych (przeniesienie paneli medycznych, zaślepienie nieaktywnych punktów, demontaż i montaż ponowny paneli wraz z wykonaniem ponownych prób szczelności itp.) należy ująć w ofercie, czy koszty w/w robót pokrywać będzie Zamawiający w trakcie realizacji robót ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż należy ująć w ofercie.

4. Prosimy o podanie wymiarów oraz parametrów ślusarki szklanej w strefie wejścia do budynku przewidzianej do wymiany.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z rysunkami będącymi załącznikami do odpowiedzi. Rysunki przedstawiają zadaszona strefę wejściową południowej strony klatki schodowej.

Zamawiający