



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
ul. Jana Kilińskiego 29, 08 -110 Siedlce
tel. 25 632 27 97, e-mail: sekretariat@spzoz-siedlce.pl,
www.spzoz-siedlce.pl

Siedlce dnia: 2025-06-18

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: zapytania ofertowego:

Nazwa zamówienia: **Modernizacja pokrycia dachowego w budynku przychodni SPZOZ w Siedlcach przy ul. Formińskiego 14**
Numer referencyjny: **Formińskiego14/518/2025**

WYJAŚNIENIA NR 2

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej** udostępnia poniżej treść zapytania do Zaprośzenia wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1

Proszę określić parametry papy termozgrzewalnej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Parametry papy termozgrzewalnej to grubość 0,52

Pytanie nr 2

Na czym ma polegać profilowanie dachu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Profilowanie dachu to wyrównanie nierówności przed położeniem kolejnej warstwy papy.

Pytanie nr 3

Utylizacja i transport materiałów z budynku po rozbiórce?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Utylizacja i transport materiałów po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 4

Sposób dostarczenia nowych materiałów na dach (czy rusztowaniem, czy budynkiem - np. windą)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Transport materiałów może odbyć się windą lub schodami.

Pytanie nr 5

Czy konieczne jest ustawienie rusztowań - jeśli tak, to po czyjej stronie inwestor czy wykonawca ma uwzględnić w kosztorysie ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie ma konieczności ustawiania rusztowania.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
ul. Jana Kilińskiego 29, 08 -110 Siedlce
tel. 25 632 27 97, e-mail: sekretariat@spzoz-siedlce.pl,
www.spzoz-siedlce.pl

Pytanie nr 6

Czy jest możliwość podania ilości mb instalacji odgromowej oraz sposobu jej montażu do pokrycia dachu ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

*Montaż do pokrycia dachu musi być wykonany według obowiązujących przepisów i sztuki budowlanej.
Zamawiający nie posiada informacji na dotyczącej długości instalacji.*

KIEROWNIK
Szekji Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
Robert Mślak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
Angelika Ambroziewicz
Zamawiający