

Krynica-Zdrój dnia: 2024-01-09

## WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z uruchomieniem.

Numer referencyjny: 20WSzU-R.ZP.2611.23.2023

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **20 Wojskowy Szpital Uzdrowskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 3

Proszę o wyjaśnienie poniższych kwestii:

1. W warunkach zamówienia jest podpięcie obwodów gwarantowanych pod Backup falownika. Brak informacji o zapotrzebowaniu tych urządzeń.
2. Jeżeli obwody docelowo podpięte do Backup falownika są aktualnie przyłączone w różnych miejscach w budynku, po stronie inwestora będzie dociągnięcie ich pod jedną rozdzielnicę (najlepiej jak najbliżej falownika).
3. Jeżeli istnieje taka możliwość prosimy również o udostępnienie warunków przyłączeniowych.
4. W OPZ napisano - "współczynnik wypełnienia poniżej  $>0,75$ )", czy wartość współczynnika nie powinna wynosić powyżej  $>0,75$ .

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Ad. 1.**

Oobecnie pojemność obwodów gwarantowanych wynosi 10 kW.

**Ad.2.**

Odpowiedź: Podciągnięcie kabli "Backup" będzie konieczne do budynku pomieszczenia byłej hydroforowi.

**Ad.3.**

Odpowiedź: Warunki przyłączeniowe Taryfa B23, Moc umowna kW 260, zabezpieczenie przedlicznikowe 20A po stronie ŚN transformatora, Moc dostarczania energii Zaciski odłącznika szynowego OW-III-20/4 od strony zasilania w polu nr 3 rozdzielni ŚN stacji transformatorowej nr 8860, Pomiar energii po stronie 15kV, przekładniki prądowe o przekładni 10/5A, przekładniki napięciowe o przekładni 15/0,1 kV, Pośredni. Licznik energii czynnej 3 taryfowy ze wskaźn. mocy max. i energii biernej.

**Ad 4.**

Odpowiedź: Powinno być Powyżej >0,75

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów.

**Powyższe odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert oraz wszystkich czynnościach do jakich są zobowiązani zapisami SWZ - wykonawcy i zamawiający.**

Zamawiający

DYREKTOR  
20. WOJSKOWEGO SZPITALA  
UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNEGO  
SPZOZ w Krynicy-Zdroju  
*E. Korynty*  
mgr Ewa KORYNTY...