

FAZY REGENERACJI

FAZA I - OBNIŻENIE LUSTRA WODY

FAZA II - PŁUKANIE POWIETRZEM

FAZA III - PŁUKANIE WSTECZNE WODĄ

FAZA IV - SSANIE REAGENTA

FAZA V - WYPIERANIE REAGENTA

FAZA VI - ODPROWADZENIE FILTRATU

| | | SSANIE WYPIERANIE | | | | | | | |
|----------|---|-------------------|---------|----------|---------|--------|---------|----------|-----------|
| | | FAZA-I | FAZA-II | FAZA-III | FAZA-IV | FAZA-V | FAZA-VI | SPUŚT ZR | FILTRACJA |
| Z1 | 1 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | ✗ |
| Z2 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| Z3 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| Z4 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | 2 | ✗ |
| Z5 | 2 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | ✗ | ✗ |
| Z6 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Z7 | ✗ | ✗ | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ELZ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 2 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| POMPA PP | ✗ | ✗ | ✗ | 3 | ✗ | ✗ | 3 | 3 | ✗ |
| DMUCHAWA | ✗ | 3 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| POMPA CL | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |

✗ ZAMKNIĘTY / STOP

✓ OTWARTY / PRACA

✗ PRACA NIEZALEŻNA

